


fb feuerbeständig
fh feuerhemmend
notwendiger Treppenraum
notwendiger Flur
Technik /besondere Nutzung
+/- Unterflurhydrant
Überflurhydrant

T 30 Feuerschutztür + Rauchschutztür
RS Rauchschutztür
T30 T 30 Feuerschutztür
T90 T 90 Feuerschutztür
dts dicht und selbstschließend
Fahrschachttür raumabschliessend F90
A Hausalarm
Druckknopfmelder

hfh hochfeuerhemmend
fh feuerhemmend
rb Ausbildung als raumabschliessende Bauteil
sfl schwer entflammbar
nbr nicht brennbar
RWA Rauch- und Wärmeableitung
RDA Rauch- Druck Anlage
1. Rettungsweg
2. Rettungsweg
BMZ Brandmeldezentrale
FSD Feuerwehrschlüsseldepot
Blitzleuchte

H 3 100 m Kreis um Hydrant H3
Anfahrt Feuerwehr
Feuerwehrzufahrt
Fläche Krankenfahrzeuge
KTW Krankentransportwagen
RTW Rettungstransportwagen
gesperrte Sitze
frei Sitze ( einstpr. reduzierete Besucherzahl )

Hinweis:

Bei Aufstellung von Commercial Displays , temporären Ständen etc. ist zu beachten, daß bei ggf. Umstürzen weiterhin volle Rettungswegbreite gewährleistet ist.
Verantwortung ist beim Betreiber der Veranstaltung.

Für die Einhaltung / Überprüfung des baulichen und organisatorisch abwehrenden Brandschutzes des gesamten Stadions ist der Eigentümer verantwortlich.

Bei der Ortsbegehung am 08.06.2021 wurde mit Vertreter der Berliner Feuerwehr / Herr Glienke abgestimmt, dass der Hydrant H8 bei Bedarf durch den VIP- Container bzw. Zelt überbaut werden kann. Der Hydrant H11 ist deutlich zu kennzeichnen und von Vegetation freizuhalten.

Bemerkung:
Zeichnungsunterlage bezieht sich ausschließlich auf geplante Nutzungsänderung mit Reduzierung der Bucherzahen.

Bei baulichen Änderungen ist das Konzept und Zeichnungsunterlage anzupassen.

Für die Einhaltung / Überprüfung des baulichen und organisatorisch abwehrenden Brandschutzes im Stadionbereich ist der Eigentümer verantwortlich.

Die Zeichnung ist auf Basis der Brandschutzkonzeption
UEFA Frauen Champions Finale 2015 Zg- Nr. LP - BSK 01 v. 17.03.2015
erstellt worden.

Fußball 3.Bundesliga Saison 2021/2022

Übersicht




| | |
|---|---|
| Blatt-Nr.: | LP - BSK Stadion 01 |
| Bauvorhaben: | Reduzierte und temporäre Nutzung<br>Friedrich -Ludwig- Jahn Sportpark<br>Stadiongebäude<br>Cantianstraße 24 in<br>10437 Berlin |
| Betreiber Stadion | Senatsverwaltung für Inneres und Sport<br>Olympiapark - IV B3 - |
| Bauherr | SEH Sport Beteiligung GmbH<br>Nobistor 16<br>22767 Hamburg |

Brandschutzkonzeption Stadion Maßstab 1 : 500 (bei anderen Blattformaten ohne Maßstab)

Blatt: A0 Stand 01.07.2021


Ingenieurbüro Duwe

Falkenbrunnstrasse 36
12524 Berlin
Tel.: ++4930 67805482
Fax: ++4930 67805483
e-mail: duwebau@outlook.com

Baugutachten
Bauleitung
Bauplanung
Brandschutzkonzepte