



## Verfasser

Senatsverwaltung für Inneres und Sport  
Abteilung Sport - IV A 11 -  
Klosterstraße 47  
10179 Berlin

### Präambel

Gemeinsam mit dem Lastenheft für den Neubau des Großen Stadions im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark definiert dieses Dokument Anforderungen an Qualitäten der einzelnen Räume des Stadions. Beide Dokumente dienen zusammen als Grundlage für weitere Planungen im Projektverlauf. Nicht alle Vorgaben und Kriterien sind zum aktuellen Planungsstand vollumfänglich definiert. Folglich dient dieses Anforderungsraumbuch als Ausgangspunkt und wird im weiteren Projektverlauf mit fortschreitendem Planungsstand fortgeschrieben und ergänzt.

Grundlage des Dokuments ist das überarbeitete Raumprogramm zum Bedarfsprogramm (Stand: 11.10.2019) und der vom Mai bis August 2019 durchgeführte iterative Prozess zur Bedarfskonkretisierung für den Neubau des Großen Stadions im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark. Weitere Informationen sind dem Dokument „Lastenheft für den Neubau des Großen Stadions im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark zu entnehmen“.

Die Erfüllung aller Gesetze, Verordnungen und Richtlinien (in der zum Zeitpunkt der Erteilung der Baugenehmigung jeweils gültigen Fassung) betreffend ein Gebäude wie z. B. die geltenden Regelungen der Bauordnung, der Landesbauordnung, der bauaufsichtlichen Rundschreiben, der DIN-Vorschriften sowie einschlägiger Richtlinien wie die Musterverordnung oder die landesspezifische Verordnung über den Bau und Betrieb von Versammlungsstätten wird bei weiteren Planungen vorausgesetzt. Die DIN 18040 barrierefreies Bauen (zzgl. Festlegung Barrierefreiheit) ist anzuwenden. Gesetze, Verordnungen und Richtlinien, die im weiteren Projektverlauf im Besonderen zu berücksichtigen sind, sind im Lastenheft oder in diesem Dokument an den relevanten Stellen aufgeführt.

### Abkürzungsverzeichnis

ASR	Technische Regeln für Arbeitsstätten
BOS	Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
CPT	Europäisches Übereinkommen zur Verhütung von Folter
DFB	Deutscher Fußball Bund
DFL	Deutsche Fußball Liga
EnEV	Energiesparverordnung
FIFA	Fédération Internationale de Football Association
GastV	Verordnung zur Ausführung des Gaststättengesetzes
IAAF	International Association of Athletics Federations
MVStättVO	Musterverordnung über den Bau und Betrieb von Versammlungsstätten
SAA	Sprachalarmierungsanlage
UEFA	Union of European Football Associations

### Raumverzeichnis

- 1 Räume für Einsatzkräfte
  - 1.1 Polizeiwache
  - 1.2 Steuerungs- und Leitzentrale
  - 1.3 Besprechung Einsatzzentrale
  - 1.4 Befehlsstelle / Videoüberwachung
  - 1.5 Kontrollraum
  - 1.6 Anzeigenaufnahmerraum
  - 1.7 Vernehmungsraum
  - 1.8 Verwahrräume
    - 1.8.1 Verwahrraum (Einzelzelle)
    - 1.8.2 Verwahrraum (Sammelzelle)
  - 1.9 Sanitär Verwahrräume
  - 1.10 Personal WC
  - 1.11 Stadionsprecher /Lautsprecherzentrale
  - 1.12 Bereitschaftsraum
  - 1.13 Feuerwehr
  - 1.14 Feuerwehr
  - 1.15 Sanitäts- und Rettungsdienst
  - 1.16 Kommunikationseinrichtung versch. Dienste
  - 1.17 Lager
  - 1.18 Serverraum
  - 1.19 Schnellgerichtbarkeit
  - 1.20 Teeküche
- 2 Büroräume und Organisation
  - 2.1 DLV Büro
  - 2.2 Büro für IAAF/FIFA/UEFA
  - 2.3 Büro Hallen- und Platzwart
  - 2.4 Büro Sportverwaltung
  - 2.5 Kassen- und Abrechnungsraum
  - 2.6 Tresor
  - 2.7 Personalräume
  - 2.8 Sanitär Personalräume

## Anforderungsraumbuch

- 2.9 Raum für Sportverwaltung, Veranstalter
- 3 Sanitär-/ Versorgungs- und Merchandising-Bereich
  - 3.1 WC Damen
  - 3.2 WC Herren
  - 3.3 Urinale Herren
  - 3.4 Barrierefreie WC Anlagen
  - 3.5 Erste Hilfe Stadion
  - 3.6 Kiosk
  - 3.7 WC, Umkleide – Kiosk
  - 3.8 Trockenlager
  - 3.9 Kühlräume
  - 3.10 Nassmüll Lagerraum
  - 3.11 Trockenmüll Lagerraum
  - 3.12 Fanshop
  - 3.13 Fanshop Lager
- 4 Kassen
  - 4.1 Kassen
- 5 Umkleidebereich
  - 5.1 Gast Physio/Massage/ Med. Raum
  - 5.2 Gast Umkleide
  - 5.3 Gast Umkleide American Football
  - 5.4 Gast Trainer
  - 5.5 Gast Sanitär
  - 5.6 Heim Physio/Massage/ Med. Raum
  - 5.7 Heim Umkleide
  - 5.8 Heim Umkleide American Football
  - 5.9 Heim Trainer
  - 5.10 Heim Sanitär / inkl. Stiefelwaschanlage
  - 5.11 Sanitär Entmüdungsbecken
    - 5.11.1 Sanitär Heim Entmüdungsbecken
    - 5.11.2 Sanitär Heim Entmüdungsbecken
  - 5.12 Technik Entmüdungsbecken
  - 5.13 Schiedsrichterkabine
  - 5.14 Wasch- und Duschaum Schiedsrichter

## Anforderungsraumbuch

- 5.15 Besprechung Schiedsrichter
- 5.16 Lagerraum
- 6 Räume für Erste Hilfe und Dopingkontrolle
  - 6.1 Dopingkontrollraum
  - 6.2 Warteraum und Sanitär
  - 6.3 Erste Hilfe
  - 6.4 Bahn-/Veranstaltungsarzt
  - 6.5 Medizinische Erstversorgung
  - 6.6 WC Untersuchungszimmer
  - 6.7 Athletenwarteraum
  - 6.8 Aufenthalt Sanitär und Rettungsdienst
- 7 VIP Bereich
  - 7.1 Sitzplätze in Boxen
  - 7.2 Hospitality Bereich
  - 7.3 Lager, Catering, Kühl- und Müllräume
  - 7.4 Stuhllager
  - 7.5 Sanitärbereich
  - 7.6 Lastenaufzug
- 8 Pressebereich
  - 8.1 Pressekonferenzraum
  - 8.2 Flaggenlager
  - 8.3 Fernsehstudio
  - 8.4 Hörfunkstudio
  - 8.5 Arbeitsräume für Medienvertreter
  - 8.6 Medienbüro / Organisation Akkreditierung
  - 8.7 TV Kommentatorenposten
  - 8.8 Auditives System Ladest. und Lager
  - 8.9 Lagerraum für Veranstalter
  - 8.10 Mixed Zone
- 9 Technikbereich
  - 9.1 Technik (Räume für gesamten Sportpark)
  - 9.2 Zusatzflächen für USV und Redundanzsystem
- 10 Lager und Werkstätten
  - 10.1 Lager SenInnDS

## Anforderungsraumbuch


- 10.2 Werkstätten
- 10.3 Putzraum
- 10.4 Raum für Reinigungskräfte
- 10.5 Garage für E-Cars
- 10.6 Werkstatt Maler
- 10.7 Werkstatt Maurer
- 10.8 Werkstatt Metall
- 10.9 Werkstatt Elektrik
- 10.10 Werkstatt Holz

Anforderungsraumbuch				Stand:	berlin Sportmetropole
Jahnstadion				19.12.2019	
Polizeiwache			Räume für Einsatzkräfte		
1	1	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
übergeordnetes	1	Anzahl der Räume	1		
	2	Raumgröße (NRF)	20,00 m²		
	3	Σ m²	20,00 m²		
	4	Ø Personenanzahl	8		
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	ja		
	6	Standard	mittlerer Standard		
	7	Lage	Erschließung unabhängig vom Publikumsverkehr / Direkter Zugang von Parkplatz für Einsatzfahrzeuge		
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 1: Räume für Einsatzkräfte/organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	10	Fensteranteil	nach Möglichkeit Tageslicht	Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	bedarfsbezogen		
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar	gemäß Vorgaben Polizei		
	19	Elektrisches Mobiliar	gemäß Vorgaben Polizei		
	20	Einbaumöbel	gemäß Vorgaben Polizei		
	21	Sanitärobjekte	keine		
	22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	in Nutzlasten enthalten		
	23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen /antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
RLT/Versorgungstechnik	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV	ja		
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nicht erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	27	Zu-/ Abwasser	nicht vorhanden		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
Emissionen	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
	31	Schallemissionen (bis zu)		Erfüllung der ASR	
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständigkeit		Erfüllung der ASR	
	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung	Der Raum ist schallschutztechnisch von benachbarten Räumen zu entkoppeln		
ELT	34	Elektrische Anschlüsse	230 V		
	35	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
Gase	36	Druckluftanschluss	keiner		
	37	technische Gase	keine		
EDV	38	Netzwerkanschluss	gemäß Vorgaben Polizei		
	39	Telefonanschluss	gemäß Vorgaben Polizei		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept / gemäß Vorgaben Polizei	Brandschutzkonzept	
	42	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
Sicherheit	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	exklusiv durch die Polizei nutzbare Schließanlage	Sicherheitsstandard RC3 (DIN EN 1627)	
	46	Systemredundanz	gemäß Vorgaben Polizei	Funktion muss auch bei Stromausfall und im Krisenfall gesichert sein	
	47	Vandalismusschutz	gemäß Vorgaben Polizei		



Anforderungsraumbuch				Stand:	berlin Sportmetropole
Jahnstadion				19.12.2019	
Steuerungs- und Leitzentrale			Räume für Einsatzkräfte		
1	2	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergeordnetes	1	Anzahl der Räume	1		
	2	Raumgröße (NRF)	15,00 m²		
	3	Σ m²	15,00 m²		
	4	Ø Personenanzahl	4		
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	ja		
	6	Standard	mittlerer Standard		
	7	Lage	Erschließung unabhängig vom Publikumsverkehr		
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 1: Räume für Einsatzkräfte/ organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	10	Fensteranteil		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	nein		
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar	gemäß Vorgaben Polizei		
	19	Elektrisches Mobiliar	gemäß Vorgaben Polizei		
	20	Einbaumöbel	gemäß Vorgaben Polizei		
	21	Sanitärobjekte	keine		
	22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	in Nutzlasten enthalten		
	23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
RLT/Versorgungstechnik	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV	Ja		
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nach Bedarf	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	27	Zu-/ Abwasser	nicht vorhanden		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
	31	Schallemissionen (bis zu)		Erfüllung der ASR	
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständlichkeit		Erfüllung der ASR	
	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung	Der Raum ist schallschutztechnisch von benachbarten Räumen zu entkoppeln		
ELT	34	Elektrische Anschlüsse	230 V / 400 V nach Bedarf		
	35	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
Gase	36	Druckluftanschluss	keiner		
	37	technische Gase	keine		
EDV	38	Netzwerkanschluss	gemäß Vorgaben Polizei		
	39	Telefonanschluss	gemäß Vorgaben Polizei		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept / gemäß Vorgaben Polizei	Brandschutzkonzept	
	42	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
Sicherheit	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	exklusiv durch die Polizei nutzbare Schließanlage	Sicherheitsstandard RC3 (DIN EN 1627)	
	46	Systemredundanz	gemäß Vorgaben Polizei	Funktion muss auch bei Stromausfall und im Krisenfall gesichert sein	
	47	Vandalismusschutz	gemäß Vorgaben Polizei		

Anforderungsraumbuch				Stand:	
Jahnstadion				19.12.2019	Sportmetropole
Besprechung Einsatzzentrale			Räume für Einsatzkräfte		
1	3	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergeordnetes	1	Anzahl der Räume	1		
	2	Raumgröße (NRF)	20,00 m²		
	3	Σ m²	20,00 m²		
	4	Ø Personenanzahl	6		
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	ja		
	6	Standard	mittlerer Standard		
	7	Lage	Erschließung unabhängig vom Publikumsverkehr		
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 1: Räume für Einsatzkräfte/ organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	10	Fensteranteil		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	nein		
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar	gemäß Vorgaben Polizei		
	19	Elektrisches Mobiliar	gemäß Vorgaben Polizei		
	20	Einbaumöbel	gemäß Vorgaben Polizei		
	21	Sanitärobjekte	keine		
RLT/Versorgungstechnik	22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	in Nutzlasten enthalten		
	23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
Emissionen	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV	Ja		
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nach Bedarf	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	27	Zu-/ Abwasser	nicht vorhanden		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
ELT	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
	31	Schallemissionen (bis zu)		Erfüllung der ASR	
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständigkeit		Erfüllung der ASR	
	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung	Der Raum ist schallschutztechnisch von benachbarten Räumen zu entkoppeln		
Gase	34	Elektrische Anschlüsse	230 V		
	35	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
EDV	36	Druckluftanschluss	keiner		
	37	technische Gase	keine		
	38	Netzwerkanschluss	gemäß Vorgaben Polizei		
	39	Telefonanschluss	gemäß Vorgaben Polizei		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
Sicherheit	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept / gemäß Vorgaben Polizei	Brandschutzkonzept	
	42	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	exklusiv durch die Polizei nutzbare Schließanlage	Sicherheitsstandard RC3 (DIN EN 1627)	
	46	Systemredundanz	gemäß Vorgaben Polizei	Funktion muss auch bei Stromausfall und im Krisenfall gesichert sein	
	47	Vandalismusschutz	gemäß Vorgaben Polizei		

Anforderungsraumbuch				Stand:	
Jahnstadion				19.12.2019	Sportmetropole
Befehlsstelle / Videoüberwachung			Räume für Einsatzkräfte		
1	4	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergeordnetes	1	Anzahl der Räume	1		
	2	Raumgröße (NRF)	75,00 m²		
	3	Σ m²	75,00 m²		
	4	Ø Personenanzahl	12		
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	ja		
	6	Standard	mittlerer Standard		
	7	Lage	mit Blick ins Stadion		
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 1: Räume für Einsatzkräfte/ organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	10	Fensteranteil		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	nein		
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar	gemäß Vorgaben Polizei		
	19	Elektrisches Mobiliar	gemäß Vorgaben Polizei		
	20	Einbaumöbel	gemäß Vorgaben Polizei		
	21	Sanitärobjekte	keine		
RLT/Versorgungstechnik	22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	in Nutzlasten enthalten		
	23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV			
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nach Bedarf	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	27	Zu-/ Abwasser	nicht vorhanden		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
Emissionen	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
	31	Schallemissionen (bis zu)		Erfüllung der ASR	
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständlichkeit	gehobene akustische Ansprüche in Abstimmung mit Nutzer	Erfüllung der ASR	
	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung	Temporäre akustische Trennung von Taktik und Funk mit Sichtkontakt / Der Raum ist schallschutztechnisch von benachbarten Räumen zu entkoppeln		Glasscheibe
ELT	34	Elektrische Anschlüsse	230 V / 400 V nach Bedarf		
	35	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
Gase	36	Druckluftanschluss	keiner		
	37	technische Gase	keine		
EDV	38	Netzwerkanschluss	gemäß Vorgaben Polizei		
	39	Telefonanschluss	gemäß Vorgaben Polizei		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept / gemäß Vorgaben Polizei	Brandschutzkonzept	
	42	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
Sicherheit	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	exklusiv durch die Polizei nutzbare Schließanlage	Sicherheitsstandard RC3 (DIN EN 1627)	
	46	Systemredundanz	gemäß Vorgaben Polizei	Funktion muss auch bei Stromausfall und im Krisenfall gesichert sein	
	47	Vandalismusschutz	gemäß Vorgaben Polizei		

Anforderungsraumbuch				Stand:	berlin Berlin Sportmetropole	
Jahnstadion				19.12.2019		
Kontrollraum				Räume für Einsatzkräfte		
1	5	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele	
Übergordnetes	1	Anzahl der Räume	1			
	2	Raumgröße (NRF)	10,00 m²			
	3	Σ m²	10,00 m²			
	4	Ø Personenanzahl	2			
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	ja			
	6	Standard	mittlerer Standard			
	7	Lage	Erschließung unabhängig vom Publikumsverkehr			
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 1: Räume für Einsatzkräfte/ organisatorisch siehe Funktionsplan			
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	10	Fensteranteil		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	12	Maximale Personenanzahl				
	13	Publikumsverkehr	nein			
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen			
	18	Bewegliches Mobiliar	gemäß Vorgaben Polizei			
	19	Elektrisches Mobiliar	gemäß Vorgaben Polizei			
	20	Einbaumöbel	gemäß Vorgaben Polizei			
	21	Sanitärobjekte	keine			
RLT/Versorgungstechnik	22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	in Nutzlasten enthalten			
	23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
Emissionen	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV				
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nicht erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV		
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	27	Zu-/ Abwasser	nicht vorhanden			
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden			
ELT	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung			
	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine			
	31	Schallemissionen (bis zu)		Erfüllung der ASR		
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständigkeit		Erfüllung der ASR		
	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung	Der Raum ist schallschutztechnisch von benachbarten Räumen zu entkoppeln			
Gase	34	Elektrische Anschlüsse	230 V			
	35	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal	
EDV	36	Druckluftanschluss	keiner			
	37	technische Gase	keine			
	38	Netzwerkanschluss	gemäß Vorgaben Polizei			
	39	Telefonanschluss	gemäß Vorgaben Polizei			
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen			
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept / gemäß Vorgaben Polizei	Brandschutzkonzept		
Sicherheit	42	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal	
	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich			
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept		
	45	Einbruchschutz	exklusiv durch die Polizei nutzbare Schließanlage	Sicherheitsstandard RC3 (DIN EN 1627)		
	46	Systemredundanz	gemäß Vorgaben Polizei	Funktion muss auch bei Stromausfall und im Krisenfall gesichert sein		
	47	Vandalismusschutz	gemäß Vorgaben Polizei			

Anforderungsraumbuch			Stand:	berlin Berlin Sportmetropole	
Jahnstadion			19.12.2019		
Anzeigenaufnahmeraum			Räume für Einsatzkräfte		
1	6	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergeordnetes	1	Anzahl der Räume	1		
	2	Raumgröße (NRF)	10,00 m²		
	3	Σ m²	10,00 m²		
	4	Ø Personenanzahl	3		
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	ja		
	6	Standard	mittlerer Standard		
	7	Lage	Erschließung unabhängig vom Publikumsverkehr / Erschließung aus öffentlichen Bereichen		
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 1: Räume für Einsatzkräfte/ organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	10	Fensteranteil		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	bedarfsbezogen		
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar	gemäß Vorgaben Polizei		
	19	Elektrisches Mobiliar	gemäß Vorgaben Polizei		
	20	Einbaumöbel	gemäß Vorgaben Polizei		
	21	Sanitärobjekte	keine		
	22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	in Nutzlasten enthalten		
	23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
RLT/Versorgungstechnik	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV			
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nicht erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	27	Zu-/ Abwasser	nicht vorhanden		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
Emissionen	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
	31	Schallemissionen (bis zu)		Erfüllung der ASR	
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständigkeit		Erfüllung der ASR	
	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung	Der Raum ist schallschutztechnisch von benachbarten Räumen zu entkoppeln		
ELT	34	Elektrische Anschlüsse	230 V		
	35	Leitungsführung	gemäß Vorgaben Polizei		
Gase	36	Druckluftanschluss	keiner		
	37	technische Gase	keine		
EDV	38	Netzwerkanschluss	gemäß Vorgaben Polizei		
	39	Telefonanschluss	gemäß Vorgaben Polizei		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept / gemäß Vorgaben Polizei	Brandschutzkonzept	
	42	Leitungsführung	gemäß Vorgaben Polizei		
Sicherheit	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	exklusiv durch die Polizei nutzbare Schließanlage	Sicherheitsstandard RC3 (DIN EN 1627)	
	46	Systemredundanz	gemäß Vorgaben Polizei	Funktion muss auch bei Stromausfall und im Krisenfall gesichert sein	
	47	Vandalismusschutz	gemäß Vorgaben Polizei		

Anforderungsraumbuch			Stand:	berlin Berlin Sportmetropole	
Jahnstadion			19.12.2019		
Vernehmungsraum			Räume für Einsatzkräfte		
1	7	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergeordnetes	1	Anzahl der Räume	2		
	2	Raumgröße (NRF)	15,00 m²		
	3	Σ m²	30,00 m²		
	4	Ø Personenanzahl	3		
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	ja		
	6	Standard	mittlerer Standard		
	7	Lage	Erschließung unabhängig vom Publikumsverkehr / Erschließung aus öffentlichen Bereichen		
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 1: Räume für Einsatzkräfte/ organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	10	Fensteranteil		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	bedarfsbezogen		
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar	gemäß Vorgaben Polizei		
	19	Elektrisches Mobiliar	gemäß Vorgaben Polizei		
	20	Einbaumöbel	gemäß Vorgaben Polizei		
	21	Sanitärobjekte	keine		
	22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	in Nutzlasten enthalten		
23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen /antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
RLT/Versorgungstechnik	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV			
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nach Bedarf	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	27	Zu-/ Abwasser	nicht vorhanden		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
Emissionen	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
	31	Schallemissionen (bis zu)		Erfüllung der ASR	
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständlichkeit		Erfüllung der ASR	
ELT	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung	Der Raum ist schallschutztechnisch von benachbarten Räumen zu entkoppeln		
	34	Elektrische Anschlüsse	230 V / Anschlüsse für visuelle und akustische Aufzeichnung gemäß Vorgaben und Polizei		
	35	Leitungsführung	unzugänglich /gemäß Vorgaben Polizei		
Gase	36	Druckluftanschluss	keiner		
	37	technische Gase	keine		
EDV	38	Netzwerkanschluss	gemäß Vorgaben Polizei / Anschlüsse für visuelle und akustische Aufzeichnung gemäß Vorgaben Polizei		
	39	Telefonanschluss	gemäß Vorgaben Polizei / Anschlüsse für visuelle und akustische Aufzeichnung gemäß Vorgaben und Polizei		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept / gemäß Vorgaben Polizei	Brandschutzkonzept	
	42	Leitungsführung	unzugänglich /gemäß Vorgaben Polizei		
Sicherheit	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	exklusiv durch die Polizei nutzbare Schließanlage	Sicherheitsstandard RC3 (DIN EN 1627)	
	46	Systemredundanz	gemäß Vorgaben Polizei	Funktion muss auch bei Stromausfall und im Krisenfall gesichert sein	
	47	Vandalismusschutz	erhöht, gemäß Vorgaben Polizei		

Anforderungsraumbuch			Stand:	berlin Sportmetropole	
Jahnstadion			19.12.2019		
Verwahrraum (Einzelzelle)			Räume für Einsatzkräfte		
1	8.1	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergeordnetes	1	Anzahl der Räume	10		
	2	Raumgröße (NRF)	≥4,5 m²	Erfüllung der Standards für Bundes- und Landespolizei und CPT	
	3	Σ m²	50 m²		
	4	Ø Personenanzahl	1		
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	ja		
	6	Standard			
	7	Lage	Erschließung unabhängig vom Publikumsverkehr / Erschließung aus öffentlichen Bereichen		
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 1: Räume für Einsatzkräfte/ organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der Standards für Bundes- und Landespolizei und CPT	
	10	Fensteranteil		Erfüllung der Standards für Bundes- und Landespolizei und CPT	
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der Standards für Bundes- und Landespolizei und CPT	
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	bedarfsbezogen		
	14	Temperaturen	gemäß Vorgaben Polizei	Erfüllung der Standards für Bundes- und Landespolizei und CPT	
	15	Luftfeuchte	gemäß Vorgaben Polizei	Erfüllung der Standards für Bundes- und Landespolizei und CPT	
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der Standards für Bundes- und Landespolizei und CPT	
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar	gemäß Vorgaben Polizei		
	19	Elektrisches Mobiliar	gemäß Vorgaben Polizei		
	20	Einbaumöbel	gemäß Vorgaben Polizei	Erfüllung der Standards für Bundes- und Landespolizei und CPT	
	21	Sanitärobjekte	gemäß Vorgaben Polizei	Erfüllung der Standards für Bundes- und Landespolizei und CPT	
RLT/Versorgungstechnik	22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	in Nutzlasten enthalten		
	23	Bodenbeschaffenheit	gemäß Vorgaben Polizei	eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch	
	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV			
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nach Bedarf	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der Bauordnung	
Emissionen	27	Zu-/ Abwasser	gemäß Vorgaben Polizei		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
	29	Vorgaben Leitungsführung	unzugänglich /gemäß Vorgaben Polizei		unterputzt
	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
	31	Schallemissionen (bis zu)			
ELT	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständigkeit			
	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung			
Gase	34	Elektrische Anschlüsse	gemäß Vorgaben Polizei		
	35	Leitungsführung	unzugänglich /gemäß Vorgaben Polizei		unterputzt
EDV	36	Druckluftanschluss	keiner		
	37	technische Gase	keine		
	38	Netzwerkanschluss	keiner		
	39	Telefonanschluss	keiner		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
Sicherheit	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept / gemäß Vorgaben Polizei	Brandschutzkonzept	
	42	Leitungsführung	unzugänglich /gemäß Vorgaben Polizei		unterputzt
	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	exklusiv durch die Polizei nutzbare Schließanlage	Sicherheitsstandard RC3 (DIN EN 1627)	
	46	Systemredundanz	gemäß Vorgaben Polizei	Funktion muss auch bei Stromausfall und im Krisenfall gesichert sein	
	47	Vandalismusschutz	erhöht / gemäß Vorgaben Polizei		

Anforderungsraumbuch				Stand:	
Jahnstadion				19.12.2019	
Verwahrraum (Sammelzelle)		Räume für Einsatzkräfte			
1	8.2	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergeordnetes	1	Anzahl der Räume	4		
	2	Raumgröße (NRF)	≥10,5 m²	Erfüllung der Standards für Bundes- und Landespolizei und CPT	
	3	Σ m²	50 m²		
	4	Ø Personenanzahl	3		
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	ja		
	6	Standard			
	7	Lage	Erschließung unabhängig vom Publikumsverkehr / Erschließung aus öffentlichen Bereichen	Erschließung unabhängig vom Publikumsverkehr	
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 1: Räume für Einsatzkräfte / organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der Standards für Bundes- und Landespolizei und CPT	
	10	Fensteranteil		Erfüllung der Standards für Bundes- und Landespolizei und CPT	
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der Standards für Bundes- und Landespolizei und CPT	
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	bedarfsbezogen		
	14	Temperaturen	gemäß Vorgaben Polizei	Erfüllung der Standards für Bundes- und Landespolizei und CPT	
	15	Luftfeuchte	gemäß Vorgaben Polizei	Erfüllung der Standards für Bundes- und Landespolizei und CPT	
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der Standards für Bundes- und Landespolizei und CPT	
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar	gemäß Vorgaben Polizei		
	19	Elektrisches Mobiliar	gemäß Vorgaben Polizei		
	20	Einbaumöbel	gemäß Vorgaben Polizei	Erfüllung der Standards für Bundes- und Landespolizei und CPT	
	21	Sanitäröbekte	gemäß Vorgaben Polizei	Erfüllung der Standards für Bundes- und Landespolizei und CPT	
RLT/Versorgungstechnik	22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	in Nutzlasten enthalten		
	23	Bodenbeschaffenheit	gemäß Vorgaben Polizei	eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen /antistatisch	
	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV			
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nach Bedarf	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der Bauordnung	
Emissionen	27	Zu-/ Abwasser	gemäß Vorgaben Polizei		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
	29	Vorgaben Leitungsführung	unzugänglich /gemäß Vorgaben Polizei		unterputzt
	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
	31	Schallemissionen (bis zu)			
ELT	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständlichkeit			
	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung			
Gase	34	Elektrische Anschlüsse	gemäß Vorgaben Polizei		
	35	Leitungsführung	unzugänglich / gemäß Vorgaben Polizei		unterputzt
EDV	36	Druckluftanschluss	keiner		
	37	technische Gase	keine		
	38	Netzwerkanschluss	keiner		
	39	Telefonanschluss	keiner		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
Sicherheit	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept / gemäß Vorgaben Polizei	Brandschutzkonzept	
	42	Leitungsführung	unzugänglich /gemäß Vorgaben Polizei		unterputzt
	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	exklusiv durch die Polizei nutzbare Schließanlage	Sicherheitsstandard RC3 (DIN EN 1627)	
	46	Systemredundanz	gemäß Vorgaben Polizei	Funktion muss auch bei Stromausfall und im Krisenfall gesichert sein	
	47	Vandalismusschutz	gemäß Vorgaben Polizei		



Anforderungsraumbuch			Stand:	berlin Sportmetropole	
Jahnstadion			19.12.2019		
Sanitär Verwahrräume		Räume für Einsatzkräfte			
1	9	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergeordnetes	1	Anzahl der Räume	2		
	2	Raumgröße (NRF)	5	Erfüllung der Standards für Bundes- und Landespolizei und CPT	
	3	Σ m²	10 m²		
	4	Ø Personenanzahl	1		
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	ja		
	6	Standard			
	7	Lage	In unmittelbarer Nähe zu Verwahrräumen	Erschließung unabhängig vom Publikumsverkehr	
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 1: Räume für Einsatzkräfte/organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der Standards für Bundes- und Landespolizei und CPT	
	10	Fensteranteil	nicht erforderlich	Erfüllung der Standards für Bundes- und Landespolizei und CPT	
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der Standards für Bundes- und Landespolizei und CPT	
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	bedarfsbezogen		
	14	Temperaturen	gemäß Vorgaben Polizei		
	15	Luftfeuchte	gemäß Vorgaben Polizei		
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der Standards für Bundes- und Landespolizei und CPT	
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar	gemäß Vorgaben Polizei		
	19	Elektrisches Mobiliar	gemäß Vorgaben Polizei		
	20	Einbaumöbel	gemäß Vorgaben Polizei	Erfüllung der Standards für Bundes- und Landespolizei und CPT	
	21	Sanitärobjekte	Toilette / Waschbecken	Erfüllung der Standards für Bundes- und Landespolizei und CPT	
RLT/Versorgungstechnik	22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	in Nutzlasten enthalten		
	23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen /antistatisch	
	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV			
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nach Bedarf	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der Bauordnung	
Emissionen	27	Zu-/ Abwasser	vorhanden		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
	29	Vorgaben Leitungsführung	unzugänglich /gemäß Vorgaben Polizei		unterputz
	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
ELT	31	Schallemissionen (bis zu)			
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständlichkeit			
Gase	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung			
	34	Elektrische Anschlüsse	keine		
EDV	35	Leitungsführung	unzugänglich /gemäß Vorgaben Polizei		unterputz
	36	Druckluftanschluss	keiner		
	37	technische Gase	keine		
Sicherheit	38	Netzwerkanschluss	keiner		
	39	Telefonanschluss	keiner		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept / gemäß Vorgaben Polizei	Brandschutzkonzept	
	42	Leitungsführung	unzugänglich /gemäß Vorgaben Polizei		unterputz
	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	exklusiv durch die Polizei nutzbare Schließanlage	Sicherheitsstandard RC3 (DIN EN 1627)	
	46	Systemredundanz	gemäß Vorgaben Polizei	Funktion muss auch bei Stromausfall und im Krisenfall gesichert sein	
	47	Vandalismusschutz	erhöht, gemäß Vorgaben Polizei		

Anforderungsraumbuch				Stand:	berlin Sportmetropole
Jahnstadion				19.12.2019	
Personal WC			Räume für Einsatzkräfte		
1	10	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergeordnetes	1	Anzahl der Räume	2		
	2	Raumgröße (NRF)	10 m²		
	3	Σ m²	20 m²		
	4	Ø Personenanzahl	4		
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	ja		
	6	Standard	mittlerer Standard		
	7	Lage	In unmittelbarer Nähe zu Räumen für Einsatzkräfte	Erschließung unabhängig vom Publikumsverkehr	
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 1: Räume für Einsatzkräfte/ organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	10	Fensteranteil		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	nein		
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar			
	19	Elektrisches Mobiliar			
	20	Einbaumöbel			
	21	Sanitärobjekte	Toilette / Handwaschbecken	Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	in Nutzlasten enthalten		
	23	Bodenbeschaffenheit		Erfüllung der ASR / eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch	
RLT/Versorgungstechnik	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV			
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nicht erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	27	Zu-/ Abwasser	vorhanden / nur Kaltwasser		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
Emissionen	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
	31	Schallemissionen (bis zu)			
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständigkeit			
	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung			
ELT	34	Elektrische Anschlüsse	230 V		
	35	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
Gase	36	Druckluftanschluss	keiner		
	37	technische Gase	keine		
EDV	38	Netzwerkanschluss	keiner		
	39	Telefonanschluss	keiner		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept / gemäß Vorgaben Polizei	Brandschutzkonzept	
	42	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
Sicherheit	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	exklusiv durch die Polizei nutzbare Schließanlage	Sicherheitsstandard RC3 (DIN EN 1627)	
	46	Systemredundanz	gemäß Vorgaben Polizei	Funktion muss auch bei Stromausfall und im Krisenfall gesichert sein	
	47	Vandalismusschutz	gemäß Vorgaben Polizei		

Anforderungsraumbuch			Stand:	berlin Sportmetropole	
Jahnstadion			19.12.2019		
Stadionsprecher /Lautsprecherzentrale			Räume für Einsatzkräfte		
1	11	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergeordnetes	1	Anzahl der Räume	1		
	2	Raumgröße (NRF)	20 m²		
	3	Σ m²	20 m²		
	4	Ø Personenanzahl	2		
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	ja		
	6	Standard	mittlerer Standard		
	7	Lage	Erschließung unabhängig vom Publikumsverkehr / Erschließung aus öffentlichen Bereichen		
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 1: Räume für Einsatzkräfte/ organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	10	Fensteranteil		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	nein		
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar	gemäß Anforderungen Polizei und Betreiber		
	19	Elektrisches Mobiliar	gemäß Anforderungen Polizei und Betreiber		
	20	Einbaumöbel	gemäß Anforderungen Polizei und Betreiber		
	21	Sanitärobjekte	keine		
RLT/Versorgungstechnik	22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	in Nutzlasten enthalten		
	23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen /antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV	Ja		
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nach Bedarf	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR / Bauordnung	
	27	Zu-/ Abwasser	nicht vorhanden		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
Emissionen	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
	31	Schallemissionen (bis zu)		Erfüllung der ASR / Bauordnung	
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständigkeit			
ELT	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung	Der Raum ist schallschutztechnisch von benachbarten Räumen zu entkoppeln		
	34	Elektrische Anschlüsse	230 V / 400 V nach Bedarf		
Gase	35	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
	36	Druckluftanschluss	keiner		
EDV	37	technische Gase	keine		
	38	Netzwerkanschluss	gemäß Anforderungen Polizei und Betreiber		
	39	Telefonanschluss	gemäß Anforderungen Polizei und Betreiber		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept / gemäß Anforderungen Polizei und Betreiber	Brandschutzkonzept	
Sicherheit	42	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	Elektronische Schließanlage	Sicherheitsstandard RC3 (DIN EN 1627)	
	46	Systemredundanz	gemäß Vorgaben Polizei	Funktion muss auch bei Stromausfall und im Krisenfall gesichert sein	
	47	Vandalismusschutz	keiner		

Anforderungsraumbuch			Stand:	berlin Berlin Sportmetropole	
Jahnstadion			19.12.2019		
Bereitschaftsraum			Räume für Einsatzkräfte		
1	12	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergordnetes	1	Anzahl der Räume	1		
	2	Raumgröße (NRF)	30 m²		
	3	Σ m²	30 m²		
	4	Ø Personenanzahl	10		
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	ja		
	6	Standard	mittlerer Standard		
	7	Lage	Erschließung unabhängig vom Publikumsverkehr		
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 1: Räume für Einsatzkräfte/ organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	10	Fensteranteil	nach Möglichkeit Tageslicht	Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	12	Maximale Personenanzahl	20		
	13	Publikumsverkehr	nein		
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar	gemäß Anforderungen Polizei		
	19	Elektrisches Mobiliar	gemäß Anforderungen Polizei		
	20	Einbaumöbel	gemäß Anforderungen Polizei		
	21	Sanitärobjekte			
22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	in Nutzlasten enthalten			
23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
RLT/Versorgungstechnik	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV			
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nicht erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR / Bauordnung	
	27	Zu-/ Abwasser	nicht vorhanden		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
Emissionen	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
	31	Schallemissionen (bis zu)		Erfüllung der ASR / Bauordnung	
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständlichkeit			
	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung			
ELT	34	Elektrische Anschlüsse	230 V		
	35	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
Gase	36	Druckluftanschluss	keiner		
	37	technische Gase	keine		
EDV	38	Netzwerkanschluss	gemäß Anforderungen Polizei		
	39	Telefonanschluss	gemäß Anforderungen Polizei		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept / gemäß Vorgaben Polizei	Brandschutzkonzept	
	42	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
Sicherheit	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	exklusiv durch die Polizei nutzbare Schließanlage	Sicherheitsstandard RC3 (DIN EN 1627)	
	46	Systemredundanz	gemäß Anforderungen Polizei		
	47	Vandalismusschutz	keiner		

Anforderungsraumbuch				Stand:	berlin Berlin Sportmetropole	
Jahnstadion				19.12.2019		
Feuerwehr				Räume für Einsatzkräfte		
1	13	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele	
Übergordnetes	1	Anzahl der Räume	1			
	2	Raumgröße (NRF)	10 m²			
	3	Σ m²	10 m²			
	4	Ø Personenanzahl	1			
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	ja			
	6	Standard	mittlerer Standard			
	7	Lage	Mit Blick in Stadioninnenraum			
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 1: Räume für Einsatzkräfte/ organisatorisch siehe Funktionsplan			
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	10	Fensteranteil	ja	Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	12	Maximale Personenanzahl				
	13	Publikumsverkehr	nein			
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen			
	18	Bewegliches Mobiliar	gemäß Anforderungen Feuerwehr			
	19	Elektrisches Mobiliar	gemäß Anforderungen Feuerwehr			
	20	Einbaumöbel	gemäß Anforderungen Feuerwehr			
	21	Sanitärobjekte				
RLT/Versorgungstechnik	22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	in Nutzlasten enthalten			
	23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV				
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nicht erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV		
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR / Bauordnung		
	27	Zu-/ Abwasser	nicht vorhanden			
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden			
	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung			
	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine			
	31	Schallemissionen (bis zu)		Erfüllung der ASR / Bauordnung		
Emissionen	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständigkeit				
	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung	Der Raum ist schallschutztechnisch von benachbarten Räumen zu entkoppeln			
	34	Elektrische Anschlüsse	230 V / 400 V nach Bedarf			
ELT	35	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal	
Gase	36	Druckluftanschluss	keiner			
	37	technische Gase	keine			
EDV	38	Netzwerkanschluss	gemäß Vorgaben Feuerwehr			
	39	Telefonanschluss	gemäß Vorgaben Feuerwehr			
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen			
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept / gemäß Vorgaben Feuerwehr	Brandschutzkonzept		
	42	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal	
Sicherheit	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich			
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept		
	45	Einbruchschutz	exklusiv durch die Feuerwehr nutzbare Schließanlage	Sicherheitsstandard RC3 (DIN EN 1627)		
	46	Systemredundanz	gemäß Vorgaben Feuerwehr	Funktion muss auch bei Stromausfall und im Krisenfall gesichert sein		
	47	Vandalismusschutz				

Anforderungsraumbuch				Stand:	
Jahnstadion				19.12.2019	Sportmetropole
Ordnungsdienst und Kleiderausgabe			Räume für Einsatzkräfte		
1	14	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergordnetes	1	Anzahl der Räume	1		
	2	Raumgröße (NRF)	80 m²		
	3	Σ m²	80 m²		
	4	Ø Personenanzahl			
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	ja		
	6	Standard	niedriger Standard		
	7	Lage	auch außerhalb des Stadions möglich		
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 1: Räume für Einsatzkräfte/ organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	10	Fensteranteil		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	nein		
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar			
	19	Elektrisches Mobiliar			
	20	Einbaumöbel			
	21	Sanitärobjekte			
22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	in Nutzlasten enthalten			
23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
RLT/Versorgungstechnik	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV			
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nicht erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR / Bauordnung	
	27	Zu-/ Abwasser	nicht vorhanden		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
Emissionen	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
	31	Schallemissionen (bis zu)		Erfüllung der ASR / Bauordnung	
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständigkeit			
	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung			
ELT	34	Elektrische Anschlüsse	230 V		
	35	Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
Gase	36	Druckluftanschluss	keiner		
	37	technische Gase	keine		
EDV	38	Netzwerkanschluss	gemäß Vorgaben Ordnungsdienst		
	39	Telefonanschluss	gemäß Vorgaben Ordnungsdienst		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept	
	42	Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
Sicherheit	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	Elektronische Schließanlage		
	46	Systemredundanz			
	47	Vandalismusschutz			

Anforderungsraumbuch				Stand:	berlin Berlin Sportmetropole	
Jahnstadion				19.12.2019		
Sanitäts- und Rettungsdienst				Räume für Einsatzkräfte		
1	15	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele	
Übergordnetes	1	Anzahl der Räume	1			
	2	Raumgröße (NRF)	10 m²			
	3	Σ m²	10 m²			
	4	Ø Personenanzahl	3			
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	ja			
	6	Standard	mittlerer Standard			
	7	Lage	Erschließung aus öffentlichen Bereichen			
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 1: Räume für Einsatzkräfte/ organisatorisch siehe Funktionsplan			
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	10	Fensteranteil		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	12	Maximale Personenanzahl				
	13	Publikumsverkehr	bedarfsbezogen			
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen			
	18	Bewegliches Mobiliar	gemäß Anforderung Rettungsdienst			
	19	Elektrisches Mobiliar	gemäß Anforderung Rettungsdienst			
	20	Einbaumöbel	gemäß Anforderung Rettungsdienst			
	21	Sanitärobjekte	gemäß Anforderung Rettungsdienst			
RLT/Versorgungstechnik	22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	in Nutzlasten enthalten			
	23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV				
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nach Bedarf	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV		
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR / Bauordnung		
	27	Zu-/ Abwasser	vorhanden			
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden			
Emissionen	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung			
	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine			
	31	Schallemissionen (bis zu)		Erfüllung der ASR / Bauordnung		
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständlichkeit				
ELT	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung	Der Raum ist schallschutztechnisch von benachbarten Räumen zu entkoppeln			
	34	Elektrische Anschlüsse	230 V			
Gase	35	Leitungsführung	gemäß Anforderung Rettungsdienst / Weiteres gemäß Ausführungsplanung			
	36	Druckluftanschluss	keiner			
EDV	37	technische Gase	keine			
	38	Netzwerkanschluss	gemäß Anforderung Rettungsdienst			
	39	Telefonanschluss	gemäß Anforderung Rettungsdienst			
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen			
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept		
Sicherheit	42	Leitungsführung	gemäß Anforderung Rettungsdienst / Weiteres gemäß Ausführungsplanung			
	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich			
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept		
	45	Einbruchschutz	elektronische Schließanlage			
	46	Systemredundanz		Funktion muss auch bei Stromausfall und im Krisenfall gesichert sein		
	47	Vandalismusschutz				

Anforderungsraumbuch			Stand:	berlin Sportmetropole	
Jahnstadion			19.12.2019		
Kommunikationseinrichtung versch. Dienste			Räume für Einsatzkräfte		
1	16	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergeordnetes	1	Anzahl der Räume	1		
	2	Raumgröße (NRF)	10 m²		
	3	Σ m²	10 m²		
	4	Ø Personenanzahl	3		
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	ja		
	6	Standard	mittlerer Standard		
	7	Lage	Erschließung unabhängig vom Publikumsverkehr / Erschließung aus öffentlichen Bereichen		
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 1: Räume für Einsatzkräfte/organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	10	Fensteranteil		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	nein		
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar			
	19	Elektrisches Mobiliar			
	20	Einbaumöbel			
	21	Sanitäröbekte	keine		
RLT/Versorgungstechnik	22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	in Nutzlasten enthalten		
	23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV			
	25	Klimaanlage	Klimatisierung bedarfsbezogen	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR / Bauordnung	
	27	Zu-/ Abwasser	nicht vorhanden		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
Emissionen	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
	31	Schallemissionen (bis zu)		Erfüllung der ASR / Bauordnung	
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständlichkeit			
ELT	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung	Der Raum ist schallschutztechnisch von benachbarten Räumen zu entkoppeln		
	34	Elektrische Anschlüsse	230 V / 400 V		
Gase	35	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
	36	Druckluftanschluss	keiner		
EDV	37	technische Gase	keine		
	38	Netzwerkanschluss	erforderlich		
	39	Telefonanschluss	erforderlich		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept	
Sicherheit	42	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	Elektronische Schließanlage		
	46	Systemredundanz		Funktion muss auch bei Stromausfall und im Krisenfall gesichert sein	
	47	Vandalismusschutz			



Anforderungsraumbuch				Stand:	berlin Sportmetropole	
Jahnstadion				19.12.2019		
Lager				Räume für Einsatzkräfte		
1	17	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele	
Übergordnetes	1	Anzahl der Räume	1			
	2	Raumgröße (NRF)	10 m²			
	3	Σ m²	10 m²			
	4	Ø Personenanzahl	0			
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	nein			
	6	Standard	niedriger Standard			
	7	Lage	Erschließung unabhängig vom Publikumsverkehr			
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 1: Räume für Einsatzkräfte/ organisatorisch siehe Funktionsplan			
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	10	Fensteranteil		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	12	Maximale Personenanzahl				
	13	Publikumsverkehr	nein			
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	17	Instandhaltung/ -Pflege				
	18	Bewegliches Mobiliar				
	19	Elektrisches Mobiliar				
	20	Einbaumöbel				
	21	Sanitärobjekte	keine			
RLT/Versorgungstechnik	22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	Nutzungslasten für die Nutzungskategorie E1 nach DIN EN 1991-1-1 sind anzunehmen	Erfüllung der DIN EN 1991-1-1		
	23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV				
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nicht erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV		
	26	Lüftungsanlage		Erfüllung der ASR / Bauordnung		
	27	Zu-/ Abwasser	nicht vorhanden			
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden			
Emissionen	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung			
	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine			
	31	Schallemissionen (bis zu)		Erfüllung der ASR / Bauordnung		
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständigkeit				
	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung				
ELT	34	Elektrische Anschlüsse	230 V			
	35	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal	
Gase	36	Druckluftanschluss	keiner			
	37	technische Gase	keine			
EDV	38	Netzwerkanschluss	nicht erforderlich			
	39	Telefonanschluss	nicht erforderlich			
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen			
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept		
	42	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal	
Sicherheit	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich			
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept		
	45	Einbruchschutz	Elektronische Schließanlage			
	46	Systemredundanz				
	47	Vandalismusschutz				

Anforderungsraumbuch			Stand:	berlin Sportmetropole	
Jahnstadion			19.12.2019		
Serverraum			Räume für Einsatzkräfte		
1	19	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergordnetes	1	Anzahl der Räume	1		
	2	Raumgröße (NRF)	10 m²		
	3	Σ m²	10 m²		
	4	Ø Personenanzahl	0		
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	ja		
	6	Standard	mittlerer Standard		
	7	Lage	Erschließung unabhängig vom Publikumsverkehr		
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 1: Räume für Einsatzkräfte/ organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung			
	10	Fensteranteil			
	11	Mindestraumhöhe			
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	nein		
	14	Temperaturen			
	15	Luftfeuchte			
	16	Beleuchtungsstärke			
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar			
	19	Elektrisches Mobiliar			
	20	Einbaumöbel			
	21	Sanitärobjekte	keine		
	22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	in Nutzlasten enthalten	Erfüllung der DIN EN 1991-1-1	
	23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
RLT/Versorgungstechnik	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV	erhöhte Wärmelast		
	25	Klimaanlage	Klimatisierung erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel		
	27	Zu-/ Abwasser	Keine wasserführenden Leitung / kein Kondensat		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
Emissionen	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
	31	Schallemissionen (bis zu)			
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständlichkeit			
	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung	Der Raum ist schallschutztechnisch von benachbarten Räumen zu entkoppeln		
ELT	34	Elektrische Anschlüsse	230 V / 400 V		
	35	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
Gase	36	Druckluftanschluss	keiner		
	37	technische Gase	keine		
EDV	38	Netzwerkanschluss	erforderlich		
	39	Telefonanschluss	erforderlich		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept	
	42	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
Sicherheit	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	Elektronische Schließanlage		
	46	Systemredundanz		Funktion muss auch bei Stromausfall und im Krisenfall gesichert sein	
	47	Vandalismusschutz			

Anforderungsraumbuch			Stand:	berlin Sportmetropole	
Jahnstadion			19.12.2019		
Schnellgerichtbarkeit			Räume für Einsatzkräfte		
1	20	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergordnetes	1	Anzahl der Räume	1		
	2	Raumgröße (NRF)	15 m²	Raum teilbar für zwei Staatsanwälte	
	3	Σ m²	15 m²		
	4	Ø Personenanzahl	2		
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	ja, ein barrierefreier Arbeitsplatz		
	6	Standard	mittlerer Standard		
	7	Lage	Erschließung unabhängig vom Publikumsverkehr		
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 1: Räume für Einsatzkräfte/ organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	10	Fensteranteil		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	bedarfsbezogen		
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar			
	19	Elektrisches Mobiliar			
	20	Einbaumöbel			
	21	Sanitärobjekte	keine		
22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	in Nutzlasten enthalten			
23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
RLT/Versorgungstechnik	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV			
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nicht erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR / Bauordnung	
	27	Zu-/ Abwasser	nicht vorhanden		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
Emissionen	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
	31	Schallemissionen (bis zu)		Erfüllung der ASR / Bauordnung	
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständigkeit			
	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung	Der Raum ist Schallschutztechnisch von benachbarten Räumen zu entkoppeln / geteilter Raum auch akustisch zu entkoppeln		elektrische Faltwand
ELT	34	Elektrische Anschlüsse	230 V		
	35	Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
Gase	36	Druckluftanschluss	keiner		
	37	technische Gase	keine		
EDV	38	Netzwerkanschluss	erforderlich		
	39	Telefonanschluss	erforderlich		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept	
	42	Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
Sicherheit	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	Elektronische Schließanlage		
	46	Systemredundanz		Funktion muss auch bei Stromausfall und im Krisenfall gesichert sein	
	47	Vandalismusschutz	ja		

Anforderungsraumbuch				Stand:	berlin Sportmetropole	
Jahnstadion				19.12.2019		
Teeküche			Räume für Einsatzkräfte			
1	21	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele	
Übergeordnetes	1	Anzahl der Räume	1			
	2	Raumgröße (NRF)	5 m²			
	3	Σ m²	5 m²			
	4	Ø Personenanzahl				
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	ja			
	6	Standard	mittlerer Standard			
	7	Lage	Erschließung unabhängig vom Publikumsverkehr / Nahe des Bereitschaftsraums			
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 1: Räume für Einsatzkräfte/ organisatorisch siehe Funktionsplan			
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	10	Fensteranteil		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	12	Maximale Personenanzahl				
	13	Publikumsverkehr	nein			
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen			
	18	Bewegliches Mobiliar				
	19	Elektrisches Mobiliar				
	20	Einbaumöbel				
	21	Sanitäröbekte	Waschbecken			
	22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	in Nutzlasten enthalten			
	23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
RLT/Versorgungstechnik	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV				
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nicht erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV		
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR / Bauordnung		
	27	Zu-/ Abwasser	vorhanden / nur Kaltwasser			
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden			
	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung			
Emissionen	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine			
	31	Schallemissionen (bis zu)		Erfüllung der ASR / Bauordnung		
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständigkeit				
	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung				
ELT	34	Elektrische Anschlüsse	230 V / 400 V nach Bedarf			
	35	Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung			
Gase	36	Druckluftanschluss	keiner			
	37	technische Gase	keine			
EDV	38	Netzwerkanschluss	nicht erforderlich			
	39	Telefonanschluss	nicht erforderlich			
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen			
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept		
	42	Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung			
Sicherheit	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich			
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept		
	45	Einbruchschutz				
	46	Systemredundanz				
	47	Vandalismusschutz				

Anforderungsraumbuch				Stand:	berlin Sportmetropole	
Jahnstadion				19.12.2019		
DLV Büro				Bürräume und Organisation		
2	1	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele	
Übergeordnetes	1	Anzahl der Räume				
	2	Raumgröße (NRF)	50,00 m²			
	3	Σ m²	50,00 m²			
	4	Ø Personenanzahl				
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	ja			
	6	Standard	mittlerer Standard			
	7	Lage	Erschließung unabhängig vom Publikumsverkehr / Erschließung aus öffentlichen Bereichen			
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 2: Büroräume und Organisation/ organisatorisch siehe Funktionsplan			
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	10	Fensteranteil	nach Möglichkeit Tageslicht	Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	12	Maximale Personenanzahl				
	13	Publikumsverkehr	bedarfsbezogen			
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen			
	18	Bewegliches Mobiliar	gemäß Vorgaben DLV			
	19	Elektrisches Mobiliar	gemäß Vorgaben DLV			
	20	Einbaumöbel	gemäß Vorgaben DLV			
	21	Sanitärobjekte	keine			
	22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	in Nutzlasten enthalten			
23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung			
RLT/Versorgungstechnik	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV	Ja			
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nicht erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV		
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	27	Zu-/ Abwasser	nicht vorhanden			
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden			
	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung			
	Emissionen	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
31		Schallemissionen (bis zu)		Erfüllung der ASR		
32		Besondere Anforderungen zu Sprachverständigkeit		Erfüllung der ASR		
33		Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung				
ELT	34	Elektrische Anschlüsse	230 V			
	35	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal	
Gase	36	Druckluftanschluss	keiner			
	37	technische Gase	keine			
EDV	38	Netzwerkanschluss	gemäß Vorgaben DLV			
	39	Telefonanschluss	gemäß Vorgaben DLV			
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen			
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept		
	42	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal	
Sicherheit	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich			
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept		
	45	Einbruchschutz	Elektronisches Schließsystem			
	46	Systemredundanz				
	47	Vandalismusschutz				

Anforderungsraumbuch			Stand:	berlin Sportmetropole	
Jahnstadion			19.12.2019		
Büro für IAAF/FIFA/UEFA			Büroräume und Organisation		
2	2	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergeordnetes	1	Anzahl der Räume	1		
	2	Raumgröße (NRF)	20,00 m²		
	3	Σ m²	20,00 m²		
	4	Ø Personenanzahl			
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	ja		
	6	Standard	mittlerer Standard		
	7	Lage	Erschließung unabhängig vom Publikumsverkehr / Erschließung aus öffentlichen Bereichen		
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 2: Büroräume und Organisation/ organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	10	Fensteranteil	nach Möglichkeit Tageslicht	Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	nein		
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar			
	19	Elektrisches Mobiliar			
	20	Einbaumöbel			
	21	Sanitärobjekte	keine		
22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	in Nutzlasten enthalten			
23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
RLT/Versorgungstechnik	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV	Ja		
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nicht erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	27	Zu-/ Abwasser	nicht vorhanden		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
Emissionen	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
	31	Schallemissionen (bis zu)		Erfüllung der ASR	
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständigkeit		Erfüllung der ASR	
	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung			
ELT	34	Elektrische Anschlüsse	230 V		
	35	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
Gase	36	Druckluftanschluss	keiner		
	37	technische Gase	keine		
EDV	38	Netzwerkanschluss	erforderlich		
	39	Telefonanschluss	erforderlich		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept	
	42	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
Sicherheit	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	Elektronisches Schließsystem		
	46	Systemredundanz			
	47	Vandalismusschutz			

Anforderungsraumbuch				Stand:	berlin Sportmetropole	
Jahnstadion				19.12.2019		
Büro Hallen- und Platzwart			Büroräume und Organisation			
2	3	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele	
Übergeordnetes	1	Anzahl der Räume	1			
	2	Raumgröße (NRF)	15,00 m²			
	3	Σ m²	15,00 m²			
	4	Ø Personenanzahl	3			
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	ja			
	6	Standard	mittlerer Standard			
	7	Lage	Erschließung unabhängig vom Publikumsverkehr / Erschließung aus öffentlichen Bereichen			
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 2: Büroräume und Organisation/ organisatorisch siehe Funktionsplan			
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	10	Fensteranteil	nach Möglichkeit Tageslicht	Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	12	Maximale Personenanzahl				
	13	Publikumsverkehr	nein			
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen			
	18	Bewegliches Mobiliar				
	19	Elektrisches Mobiliar				
	20	Einbaumöbel				
	21	Sanitärobjekte	keine			
	22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	in Nutzlasten enthalten			
23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung			
RLT/Versorgungstechnik	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV	Ja			
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nicht erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV		
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	27	Zu-/ Abwasser	nicht vorhanden			
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden			
	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung			
Emissionen	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine			
	31	Schallemissionen (bis zu)		Erfüllung der ASR		
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständigkeit		Erfüllung der ASR		
	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung				
ELT	34	Elektrische Anschlüsse	230 V			
	35	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung			Brüstungskanal
Gase	36	Druckluftanschluss	keiner			
	37	technische Gase	keine			
EDV	38	Netzwerkanschluss	erforderlich			
	39	Telefonanschluss	erforderlich			
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen			
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept		
	42	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung			Brüstungskanal
Sicherheit	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich			
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept		
	45	Einbruchschutz	Elektronisches Schließsystem			
	46	Systemredundanz				
	47	Vandalismusschutz				

Anforderungsraumbuch			Stand:	berlin Sportmetropole	
Jahnstadion			19.12.2019		
Büro Sportverwaltung			Büroräume und Organisation		
2	4	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergeordnetes	1	Anzahl der Räume	1		
	2	Raumgröße (NRF)	25,00 m²		
	3	Σ m²	25,00 m²		
	4	Ø Personenanzahl			
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	ja		
	6	Standard	mittlerer Standard		
	7	Lage	Erschließung unabhängig vom Publikumsverkehr / Erschließung aus öffentlichen Bereichen		
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 2: Büroräume und Organisation/ organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	10	Fensteranteil	nach Möglichkeit Tageslicht	Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	nein		
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar			
	19	Elektrisches Mobiliar			
	20	Einbaumöbel			
	21	Sanitärobjekte	keine		
RLT/Versorgungstechnik	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV	Ja		
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nicht erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
Emissionen	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	27	Zu-/ Abwasser	nicht vorhanden		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
	31	Schallemissionen (bis zu)		Erfüllung der ASR	
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständigkeit		Erfüllung der ASR	
	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung			
ELT	34	Elektrische Anschlüsse	230 V		
	35	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
Gase	36	Druckluftanschluss	keiner		
	37	technische Gase	keine		
EDV	38	Netzwerkanschluss	erforderlich		
	39	Telefonanschluss	erforderlich		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept	
	42	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
Sicherheit	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	Elektronisches Schließsystem		
	46	Systemredundanz			
	47	Vandalismusschutz			



Anforderungsraumbuch			Stand:	berlin Sportmetropole	
Jahnstadion			19.12.2019		
Kassen- und Abrechnungsraum			Bürräume und Organisation		
2	6	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergeordnetes	1	Anzahl der Räume	1		
	2	Raumgröße (NRF)	20,00 m²		
	3	Σ m²	20,00 m²		
	4	Ø Personenanzahl	4		
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	ja		
	6	Standard	mittlerer Standard		
	7	Lage	Erschließung unabhängig vom Publikumsverkehr		
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 2: Büroräume und Organisation/ organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	10	Fensteranteil		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	nein		
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar			
	19	Elektrisches Mobiliar			
	20	Einbaumöbel			
	21	Sanitäröbekte	keine		
RLT/Versorgungstechnik	22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	in Nutzlasten enthalten		
	23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV			
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nicht erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	27	Zu-/ Abwasser	nicht vorhanden		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
Emissionen	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
	31	Schallemissionen (bis zu)		Erfüllung der ASR	
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständigkeit		Erfüllung der ASR	
ELT	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung			
	34	Elektrische Anschlüsse	230 V		
Gase	35	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
	36	Druckluftanschluss	keiner		
EDV	37	technische Gase	keine		
	38	Netzwerkanschluss	erforderlich		
	39	Telefonanschluss	nicht erforderlich		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept	
Sicherheit	42	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	Elektronisches Schließsystem / sehr hoher Sicherheitsstandard		
	46	Systemredundanz			
	47	Vandalismusschutz	nicht erforderlich		

Anforderungsraumbuch				Stand:	
Jahnstadion				19.12.2019	Sportmetropole
Tresor			Bürräume und Organisation		
2	6	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergeordnetes	1	Anzahl der Räume	1		
	2	Raumgröße (NRF)	5,00 m²		
	3	Σ m²	5,00 m²		
	4	Ø Personenanzahl			
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	nein		
	6	Standard	mittlerer Standard		
	7	Lage	Erschließung unabhängig vom Publikumsverkehr		
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 2: Bürräume und Organisation/ organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung	keine	Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	10	Fensteranteil	keiner	Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	nein		
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar			
	19	Elektrisches Mobiliar			
	20	Einbaumöbel			
	21	Sanitärobjekte	keine		
22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	Tresor / Last beachten			
23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
RLT/Versorgungstechnik	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV			
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nicht erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	27	Zu-/ Abwasser	nicht vorhanden		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
Emissionen	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
	31	Schallemissionen (bis zu)		Erfüllung der ASR	
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständigkeit		Erfüllung der ASR	
	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung			
ELT	34	Elektrische Anschlüsse	230 V		
	35	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
Gase	36	Druckluftanschluss	keiner		
	37	technische Gase	keine		
EDV	38	Netzwerkanschluss	erforderlich		
	39	Telefonanschluss	nicht erforderlich		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept	
	42	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
Sicherheit	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	Elektronisches Schließsystem		
	46	Systemredundanz			
	47	Vandalismusschutz			

Anforderungsraumbuch			Stand:	berlin Sportmetropole	
Jahnstadion			19.12.2019		
Personalräume			Bürräume und Organisation		
2	7	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergeordnetes	1	Anzahl der Räume			
	2	Raumgröße (NRF)			
	3	Σ m²	60,00 m²		
	4	Ø Personenanzahl			
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	ja		
	6	Standard	mittlerer Standard		
	7	Lage	Erschließung unabhängig vom Publikumsverkehr / Erschließung aus öffentlichen Bereichen		
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 2: Büroräume und Organisation/ organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	10	Fensteranteil	nach Möglichkeit Tageslicht	Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	nein		
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar			
	19	Elektrisches Mobiliar			
	20	Einbaumöbel			
	21	Sanitärobjekte	keine		
22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	in Nutzlasten enthalten			
23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
RLT/Versorgungstechnik	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV			
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nicht erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	27	Zu-/ Abwasser	nicht vorhanden		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
Emissionen	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
	31	Schallemissionen (bis zu)		Erfüllung der ASR	
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständigkeit		Erfüllung der ASR	
	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung			
ELT	34	Elektrische Anschlüsse	230 V		
	35	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
Gase	36	Druckluftanschluss	keiner		
	37	technische Gase	keine		
EDV	38	Netzwerkanschluss	WLAN Empfang		
	39	Telefonanschluss	nicht erforderlich		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept	
	42	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
Sicherheit	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	Elektronisches Schließsystem		
	46	Systemredundanz			
	47	Vandalismusschutz			

Anforderungsraumbuch			Stand:	berlin Sportmetropole	
Jahnstadion			19.12.2019		
Sanitär Personalräume			Bürräume und Organisation		
2	8	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergeordnetes	1	Anzahl der Räume			
	2	Raumgröße (NRF)			
	3	Σ m²	20,00 m²		
	4	Ø Personenanzahl			
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	ja		
	6	Standard	mittlerer Standard		
	7	Lage	Erschließung unabhängig vom Publikumsverkehr / Erschließung aus öffentlichen Bereichen		
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 2: Bürräume und Organisation/ organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	10	Fensteranteil		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	nein		
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar			
	19	Elektrisches Mobiliar			
	20	Einbaumöbel			
	21	Sanitärobjekte	gemäß Ausführungsplanung		
RLT/Versorgungstechnik	22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	in Nutzlasten enthalten		
	23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV			
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nicht erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	27	Zu-/ Abwasser	vorhanden / nur Kaltwasser		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
Emissionen	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
	31	Schallemissionen (bis zu)		Erfüllung der ASR	
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständigkeit		Erfüllung der ASR	
ELT	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung			
	34	Elektrische Anschlüsse	230 V		
Gase	35	Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
	36	Druckluftanschluss	keiner		
EDV	37	technische Gase	keine		
	38	Netzwerkanschluss	nicht erforderlich		
	39	Telefonanschluss	nicht erforderlich		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept	
Sicherheit	42	Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	Elektronisches Schließsystem		
	46	Systemredundanz			
	47	Vandalismusschutz			

Anforderungsraumbuch			Stand:		berlin Sportmetropole	
Jahnstadion			19.12.2019			
Raum für Sportverwaltung, Veranstalter			Bürräume und Organisation			
2	9	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele	
Übergeordnetes	1	Anzahl der Räume	1			
	2	Raumgröße (NRF)	20,00 m²			
	3	Σ m²	20,00 m²			
	4	Ø Personenanzahl	3			
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	ja			
	6	Standard	mittlerer Standard			
	7	Lage	Erschließung unabhängig vom Publikumsverkehr / Erschließung aus öffentlichen Bereichen			
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 2: Bürräume und Organisation/ organisatorisch siehe Funktionsplan			
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	10	Fensteranteil	nach Möglichkeit Tageslicht	Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	12	Maximale Personenanzahl				
	13	Publikumsverkehr	nein			
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen			
	18	Bewegliches Mobiliar		3 Arbeitsplätze		
	19	Elektrisches Mobiliar		3 Arbeitsplätze		
	20	Einbaumöbel				
	21	Sanitärobjekte	keine			
RLT/Versorgungstechnik	22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	in Nutzlasten enthalten			
	23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV				
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nicht erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV		
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	27	Zu-/ Abwasser	nicht vorhanden			
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden			
	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung			
Emissionen	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine			
	31	Schallemissionen (bis zu)		Erfüllung der ASR		
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständigkeit		Erfüllung der ASR		
	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung				
ELT	34	Elektrische Anschlüsse	230 V			
	35	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal	
Gase	36	Druckluftanschluss	keiner			
	37	technische Gase	keine			
EDV	38	Netzwerkanschluss	erforderlich			
	39	Telefonanschluss	erforderlich			
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen			
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept		
	42	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal	
Sicherheit	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich			
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept		
	45	Einbruchschutz	Elektronisches Schließsystem			
	46	Systemredundanz				
	47	Vandalismusschutz				

Anforderungsraumbuch			Stand:	berlin Sportmetropole	
Jahnstadion			19.12.2019		
WC Damen			Sanitär-/ Versorgungs- und Merchandising-Bereich		
3	1	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergeordnetes	1	Anzahl der Räume		je Sektor ist mindestens ein Raum vorzusehen / Erfüllung Anforderungen DFL und DFB	
	2	Raumgröße (NRF)			
	3	Σ m²	360,00 m²		
	4	Ø Personenanzahl			
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	nein		
	6	Standard	mittlerer Standard		
	7	Lage	Erschließung aus öffentlichem Bereich		
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 3: Sanitär-/ Versorgungs- und Merchandising-Bereich/ organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung			
	10	Fensteranteil			
	11	Mindestraumhöhe			
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	ja		
	14	Temperaturen			
	15	Luftfeuchte			
	16	Beleuchtungsstärke			
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar			
	19	Elektrisches Mobiliar			
20	Einbaumöbel				
21	Sanitäröbekte		Erfüllung Anforderungen DFL und DFB / Erfüllung MVStättVO		
22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	Nutzungslasten für die Nutzungskategorie C5 nach DIN EN 1991-1-1 sind anzunehmen	Erfüllung der DIN EN 1991-1-1		
23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen /antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
RLT/Versorgungstechnik	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV			
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nicht erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Bauordnung	
	27	Zu-/ Abwasser	vorhanden / nur Kaltwasser		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
29	Vorgaben Leitungsführung	unzugänglich / gemäß Ausführungsplanung		kein Aufputz	
Emissionen	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
	31	Schallemissionen (bis zu)			
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständigkeit			
	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung			
ELT	34	Elektrische Anschlüsse	230 V		
	35	Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
Gase	36	Druckluftanschluss	keiner		
	37	technische Gase	keine		
EDV	38	Netzwerkanschluss	nicht erforderlich		
	39	Telefonanschluss	nicht erforderlich		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept	
42	Leitungsführung	unzugänglich / gemäß Ausführungsplanung		kein Aufputz	
Sicherheit	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	Elektronische Schließanlage		
	46	Systemredundanz			
	47	Vandalismusschutz	erhöht		

Anforderungsraumbuch			Stand:	berlin Sportmetropole	
Jahnstadion			19.12.2019		
WC Herren			Sanitär-/ Versorgungs- und Merchandising-Bereich		
3	2	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergeordnetes	1	Anzahl der Räume		je Sektor ist mindestens ein Raum vorzusehen / Erfüllung Anforderungen DFL und DFB	
	2	Raumgröße (NRF)			
	3	Σ m²	240,00 m²		
	4	Ø Personenanzahl			
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	nein		
	6	Standard	mittlerer Standard		
	7	Lage	Erschließung aus öffentlichem Bereich		
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 3: Sanitär-/ Versorgungs- und Merchandising-Bereich/ organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung			
	10	Fensteranteil			
	11	Mindestraumhöhe			
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	ja		
	14	Temperaturen			
	15	Luftfeuchte			
	16	Beleuchtungsstärke			
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar			
	19	Elektrisches Mobiliar			
RLT/Versorgungstechnik	20	Einbaumöbel			
	21	Sanitärobjekte		Erfüllung Anforderungen DFL und DFB / Erfüllung MVStättVO	
	22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	Nutzungslasten für die Nutzungskategorie C5 nach DIN EN 1991-1-1 sind anzunehmen	Erfüllung der DIN EN 1991-1-1	
	23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen /antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
Emissionen	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV			
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nicht erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Bauordnung	
	27	Zu-/ Abwasser	vorhanden / nur Kaltwasser		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
ELT	29	Vorgaben Leitungsführung	unzugänglich / gemäß Ausführungsplanung		kein Aufputz
	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
	31	Schallemissionen (bis zu)			
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständlichkeit			
Gase	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung			
	34	Elektrische Anschlüsse	230 V		
EDV	35	Leitungsführung	unzugänglich / gemäß Ausführungsplanung		kein Aufputz
	36	Druckluftanschluss	keiner		
	37	technische Gase	keine		
Sicherheit	38	Netzwerkanschluss	nicht erforderlich		
	39	Telefonanschluss	nicht erforderlich		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept	
Sicherheit	42	Leitungsführung	unzugänglich / gemäß Ausführungsplanung		kein Aufputz
	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	Elektronische Schließanlage		
	46	Systemredundanz			
	47	Vandalismusschutz	erhöht		

Anforderungsraumbuch				Stand:	
Jahnstadion				19.12.2019	Sportmetropole
Urinale Herren			Sanitär-/ Versorgungs- und Merchandising-Bereich		
3	3	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergeordnetes	1	Anzahl der Räume		je Sektor ist mindestens ein Raum vorzusehen / Erfüllung Anforderungen DFL und DFB	
	2	Raumgröße (NRF)			
	3	Σ m²	260,00 m²		
	4	Ø Personenanzahl			
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	nein		
	6	Standard	mittlerer Standard		
	7	Lage	Erschließung aus öffentlichem Bereich / in separaten abtrennbaren Bereichen		
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 3: Sanitär-/ Versorgungs- und Merchandising-Bereich/ organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung			
	10	Fensteranteil			
	11	Mindestraumhöhe			
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	ja		
	14	Temperaturen			
	15	Luftfeuchte			
	16	Beleuchtungsstärke			
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar			
	19	Elektrisches Mobiliar			
	20	Einbaumöbel			
	21	Sanitärobjekte		Erfüllung Anforderungen DFL und DFB / Erfüllung MVStättVO	
	22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	Nutzungslasten für die Nutzungskategorie C5 nach DIN EN 1991-1-1 sind anzunehmen	Erfüllung der DIN EN 1991-1-1	
	23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
RLT/Versorgungstechnik	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV			
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nicht erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Bauordnung	
	27	Zu-/ Abwasser	vorhanden / nur Kaltwasser		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
Emissionen	29	Vorgaben Leitungsführung	unzugänglich / gemäß Ausführungsplanung		kein Aufputz
	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
	31	Schallemissionen (bis zu)			
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständlichkeit			
	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung			
ELT	34	Elektrische Anschlüsse	230 V		
	35	Leitungsführung	unzugänglich / gemäß Ausführungsplanung		kein Aufputz
Gase	36	Druckluftanschluss	keiner		
	37	technische Gase	keine		
EDV	38	Netzwerkanschluss	nicht erforderlich		
	39	Telefonanschluss	nicht erforderlich		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept	
	42	Leitungsführung	unzugänglich / gemäß Ausführungsplanung		kein Aufputz
Sicherheit	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	Elektronische Schließanlage		
	46	Systemredundanz			
	47	Vandalismusschutz	erhöht		



Anforderungsraumbuch				Stand:	
Jahnstadion				19.12.2019	
Barrierefreie WC Anlagen		Sanitär-/ Versorgungs- und Merchandising-Bereich			
3	4	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergeordnetes	1	Anzahl der Räume		je Sektor ist mindestens ein Raum vorzusehen / Erfüllung Anforderungen DFL und DFB	
	2	Raumgröße (NRF)			
	3	Σ m²	120,00 m²		
	4	Ø Personenanzahl			
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	ja	Eine barrierefreie Toilette je Toilettenanlage / eine Toilettenanlage für liegend beförderte Personen	
	6	Standard	mittlerer Standard		
	7	Lage	Erschließung aus öffentlichem Bereich / Integriert in herkömmlichen Toilettenanlagen oder in räumlicher Nähe zu diesen		
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 3: Sanitär-/ Versorgungs- und Merchandising-Bereich/ organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung			
	10	Fensteranteil			
	11	Mindestraumhöhe			
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	ja		
	14	Temperaturen			
	15	Luftfeuchte			
	16	Beleuchtungsstärke			
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar			
	19	Elektrisches Mobiliar			
	20	Einbaumöbel			
	21	Sanitärobjekte		Erfüllung Anforderungen DFL und DFB / Erfüllung MVStättVO	
RLT/Versorgungstechnik	22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	In Nutzlasten enthalten		
	23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV			
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nicht erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Bauordnung	
	27	Zu-/ Abwasser	vorhanden / nur Kaltwasser		
Emissionen	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
	29	Vorgaben Leitungsführung	unzugänglich / gemäß Ausführungsplanung		kein Aufputz
	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
	31	Schallemissionen (bis zu)			
ELT	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständlichkeit			
	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung			
Gase	34	Elektrische Anschlüsse	230 V		
	35	Leitungsführung	unzugänglich / gemäß Ausführungsplanung		kein Aufputz
EDV	36	Druckluftanschluss	keiner		
	37	technische Gase	keine		
	38	Netzwerkanschluss	nicht erforderlich		
	39	Telefonanschluss	nicht erforderlich		
Sicherheit	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept	
	42	Leitungsführung	unzugänglich / gemäß Ausführungsplanung		kein Aufputz
	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	Elektronische Schließanlage		
	46	Systemredundanz			
	47	Vandalismusschutz	erhöht		

Anforderungsraumbuch			Stand:	berlin Berlin Sportmetropole	
Jahnstadion			19.12.2019		
Erste Hilfe Stadion			Sanitär-/ Versorgungs- und Merchandising-Bereich		
3	5	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergeordnetes	1	Anzahl der Räume			
	2	Raumgröße (NRF)			
	3	Σ m²	60,00 m²		
	4	Ø Personenanzahl			
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	ja		
	6	Standard	mittlerer Standard		
	7	Lage	Erschließung aus öffentlichem Bereich		
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 3: Sanitär-/ Versorgungs- und Merchandising-Bereich/ organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	10	Fensteranteil		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	bedarfsweise		
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	17	Instandhaltung/ -pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar			
	19	Elektrisches Mobiliar			
	20	Einbaumöbel			
	21	Sanitärobjekte	Waschbecken / Warm- und Kaltwasser		
RLT/Versorgungstechnik	22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	in Nutzlasten enthalten		
	23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen /antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV			
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nicht erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	27	Zu-/ Abwasser	vorhanden		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
Emissionen	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
	31	Schallemissionen (bis zu)			
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständigkeit			
	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung			
ELT	34	Elektrische Anschlüsse	230 V		
	35	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		
Gase	36	Druckluftanschluss	keiner		
	37	technische Gase	keine		
EDV	38	Netzwerkanschluss	nicht erforderlich		
	39	Telefonanschluss	nicht erforderlich		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept	
	42	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		
Sicherheit	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	Elektronische Schließanlage		
	46	Systemredundanz			
	47	Vandalismusschutz			

Anforderungsraumbuch			Stand:	berlin Sportmetropole	
Jahnstadion			19.12.2019		
Kiosk			Sanitär-/ Versorgungs- und Merchandising-Bereich		
3	6	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergeordnetes	1	Anzahl der Räume		je Sektor ist mindestens ein Raum vorzusehen / Erfüllung Anforderungen DFL und DFB	
	2	Raumgröße (NRF)			
	3	Σ m²	200,00 m²		
	4	Ø Personenanzahl	2		
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	Barrierefrei für Publikum / Zwei der Kioske barrierefrei für Belegschaft		
	6	Standard	mittlerer Standard		
	7	Lage	Erschließung aus öffentlichem Bereich / dezentral verteilt		
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 3: Sanitär-/ Versorgungs- und Merchandising-Bereich/ organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der GastV / Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	10	Fensteranteil		Erfüllung der GastV / Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der GastV / Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	nur außerhalb der Kioske		
	14	Temperaturen		Erfüllung der GastV / Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der GastV / Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der GastV / Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar			
	19	Elektrisches Mobiliar			
	20	Einbaumöbel			
	21	Sanitärobjekte	Wasseranschluss kalt und Warm		
RLT/Versorgungstechnik	22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	In Nutzlasten enthalten		
	23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV			
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nicht erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	27	Zu-/ Abwasser	vorhanden		
	28	Abwasseraufbereitung	Fettabscheider		
Emissionen	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
	31	Schallemissionen (bis zu)			
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständlichkeit			
ELT	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung			
	34	Elektrische Anschlüsse	230 V / 400 V		
Gase	35	Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
	36	Druckluftanschluss	keiner		
EDV	37	technische Gase	keine		
	38	Netzwerkanschluss	erforderlich		
	39	Telefonanschluss	erforderlich		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
Sicherheit	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept	
	42	Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	Elektronische Schließanlage		
	46	Systemredundanz			
	47	Vandalismusschutz			

Anforderungsraumbuch			Stand:	berlin Sportmetropole	
Jahnstadion			19.12.2019		
WC, Umkleide - Kiosk			Sanitär-/ Versorgungs- und Merchandising-Bereich		
3	7	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergeordnetes	1	Anzahl der Räume			
	2	Raumgröße (NRF)			
	3	Σ m²	20,00 m²		
	4	Ø Personenanzahl			
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	ja, ausreichend barrierefreie Toilettenanlage für Personal	Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	6	Standard	mittlerer Standard		
	7	Lage			
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 3: Sanitär-/ Versorgungs- und Merchandising-Bereich/ organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/ Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	10	Fensteranteil		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	nein		
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar			
	19	Elektrisches Mobiliar			
	20	Einbaumöbel			
	21	Sanitärobjekte	Ja	Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	In Nutzlasten enthalten			
23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
RLT/Versorgungstechnik	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV			
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nicht erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	27	Zu-/ Abwasser	vorhanden / nur Kaltwasser		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
Emissionen	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
	31	Schallemissionen (bis zu)			
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständlichkeit			
	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung			
ELT	34	Elektrische Anschlüsse	230 V		
	35	Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
Gase	36	Druckluftanschluss	keiner		
	37	technische Gase	keine		
EDV	38	Netzwerkanschluss	nicht erforderlich		
	39	Telefonanschluss	nicht erforderlich		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept	
	42	Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
Sicherheit	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	Elektronische Schließanlage		
	46	Systemredundanz			
	47	Vandalismusschutz			

Anforderungsraumbuch			Stand:	berlin Sportmetropole	
Jahnstadion			19.12.2019		
Trockenlager			Sanitär-/ Versorgungs- und Merchandising-Bereich		
3	8	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergeordnetes	1	Anzahl der Räume			
	2	Raumgröße (NRF)			
	3	Σ m²	50,00 m²		
	4	Ø Personenanzahl			
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	nein		
	6	Standard	niedriger Standard		
	7	Lage			
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 3: Sanitär-/ Versorgungs- und Merchandising-Bereich/ organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/ Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	10	Fensteranteil		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	nein		
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar			
	19	Elektrisches Mobiliar			
	20	Einbaumöbel			
	21	Sanitärobjekte			
	22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	Stapler befahrbar / Nutzungslasten für die Nutzungskategorie E1 nach DIN EN 1991-1-1 sind anzunehmen	Erfüllung der DIN EN 1991-1-1	
	23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen /antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
RLT/Versorgungstechnik	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV			
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nicht erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage	nicht erforderlich	Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	27	Zu-/ Abwasser	nicht vorhanden		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
Emissionen	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
	31	Schallemissionen (bis zu)			
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständigkeit			
	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung			
ELT	34	Elektrische Anschlüsse	230 V		
	35	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
Gase	36	Druckluftanschluss	keiner		
	37	technische Gase	keine		
EDV	38	Netzwerkanschluss	nicht erforderlich		
	39	Telefonanschluss	nicht erforderlich		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept	
	42	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
Sicherheit	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	Elektronische Schließanlage		
	46	Systemredundanz			
	47	Vandalismusschutz			

Anforderungsraumbuch				Stand:	berlin Sportmetropole	
Jahnstadion				19.12.2019		
Kühlräume				Sanitär-/ Versorgungs- und Merchandising-Bereich		
3	9	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele	
Übergeordnetes	1	Anzahl der Räume				
	2	Raumgröße (NRF)				
	3	Σ m²	60,00 m²			
	4	Ø Personenanzahl				
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	nein			
	6	Standard	niedriger Standard			
	7	Lage	dezentral in Nähe der Kioske			
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 3: Sanitär-/ Versorgungs- und Merchandising-Bereich/ organisatorisch siehe Funktionsplan			
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	10	Fensteranteil	nicht vorhanden			
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	12	Maximale Personenanzahl				
	13	Publikumsverkehr	nein			
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen			
	18	Bewegliches Mobiliar				
	19	Elektrisches Mobiliar				
	20	Einbaumöbel				
	21	Sanitärobjekte				
RLT/Versorgungstechnik	22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	Nutzungslasten für die Nutzungskategorie E1 nach DIN EN 1991-1-1 sind anzunehmen	Erfüllung der DIN EN 1991-1-1		
	23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV				
	25	Klimaanlage	Kühltechnik	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV		
	26	Lüftungsanlage	nicht erforderlich	Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	27	Zu-/ Abwasser	nicht vorhanden			
Emissionen	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden			
	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung			
	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine			
	31	Schallemissionen (bis zu)				
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständlichkeit				
ELT	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung				
	34	Elektrische Anschlüsse				
Gase	35	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal	
	36	Druckluftanschluss	keiner			
EDV	37	technische Gase	keine			
	38	Netzwerkanschluss	nicht erforderlich			
	39	Telefonanschluss	nicht erforderlich			
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen			
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept		
	42	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal	
Sicherheit	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich			
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept		
	45	Einbruchschutz	Elektronische Schließanlage			
	46	Systemredundanz				
	47	Vandalismusschutz				

Anforderungsraumbuch			Stand:	berlin Berlin Sportmetropole	
Jahnstadion			19.12.2019		
Nassmüll Lagerraum			Sanitär-/ Versorgungs- und Merchandising-Bereich		
3	10	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergeordnetes	1	Anzahl der Räume			
	2	Raumgröße (NRF)			
	3	Σ m²	20,00 m²		
	4	Ø Personenanzahl			
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	nein		
	6	Standard	niedriger Standard		
	7	Lage			
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 3: Sanitär-/ Versorgungs- und Merchandising-Bereich/ organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	10	Fensteranteil	nicht vorhanden		
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	nein		
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	15	Luftfeuchte			
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar			
	19	Elektrisches Mobiliar			
	20	Einbaumöbel			
	21	Sanitäröbekte	nicht vorhanden		
22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	Nutzungslasten für die Nutzungskategorie E1 nach DIN EN 1991-1-1 sind anzunehmen	Erfüllung der DIN EN 1991-1-1		
23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen /antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
RLT/Versorgungstechnik	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV			
	25	Klimaanlage	Klimatisierung bedarfsbezogen	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage	künstlicher Luftwechsel / Geruchsbelastung für angrenzende Bereiche vermeiden	Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	27	Zu-/ Abwasser	vorhanden		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
Emissionen	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
	31	Schallemissionen (bis zu)			
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständigkeit			
	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung			
ELT	34	Elektrische Anschlüsse	230 V		
	35	Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
Gase	36	Druckluftanschluss	keiner		
	37	technische Gase	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
EDV	38	Netzwerkanschluss	nicht erforderlich		
	39	Telefonanschluss	nicht erforderlich		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept	
	42	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
Sicherheit	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	Elektronische Schließanlage		
	46	Systemredundanz			
	47	Vandalismusschutz			

Anforderungsraumbuch			Stand:	be 	
Jahnstadion			19.12.2019		
Trockenmüll Lagerraum			Sanitär-/ Versorgungs- und Merchandising-Bereich		
3	11	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergeordnetes	1	Anzahl der Räume			
	2	Raumgröße (NRF)			
	3	Σ m²	20,00 m²		
	4	Ø Personenanzahl			
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	nein		
	6	Standard	niedriger Standard		
	7	Lage			
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 3: Sanitär-/ Versorgungs- und Merchandising-Bereich/ organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	10	Fensteranteil			
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	nein		
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar			
	19	Elektrisches Mobiliar			
	20	Einbaumöbel			
	21	Sanitäröbje	nicht vorhanden		
RLT/Versorgungstechnik	22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	Nutzungslasten für die Nutzungskategorie E1 nach DIN EN 1991-1-1 sind anzunehmen	Erfüllung der DIN EN 1991-1-1	
	23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV			
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nicht erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
Emissionen	26	Lüftungsanlage		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	27	Zu-/ Abwasser	nicht vorhanden		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
ELT	31	Schallemissionen (bis zu)			
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständigkeit			
	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung			
Gase	34	Elektrische Anschlüsse	230 V		
	35	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
EDV	36	Druckluftanschluss	keiner		
	37	technische Gase	keine		
	38	Netzwerkanschluss	nicht erforderlich		
	39	Telefonanschluss	nicht erforderlich		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
Sicherheit	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept	
	42	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	Elektronische Schließanlage		
	46	Systemredundanz			
	47	Vandalismusschutz			



Anforderungsraumbuch				Stand:	berlin Sportmetropole	
Jahnstadion				19.12.2019		
Fanshop				Sanitär-/ Versorgungs- und Merchandising-Bereich		
3	12	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele	
Übergeordnetes	1	Anzahl der Räume	1			
	2	Raumgröße (NRF)	40,00 m²			
	3	Σ m²	40,00 m²			
	4	Ø Personenanzahl				
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	ja			
	6	Standard	mittlerer Standard			
	7	Lage	Erschließung aus öffentlichem Bereich			
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 3: Sanitär-/ Versorgungs- und Merchandising-Bereich/ organisatorisch siehe Funktionsplan			
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	10	Fensteranteil				
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	12	Maximale Personenanzahl				
	13	Publikumsverkehr	ja			
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen			
	18	Bewegliches Mobiliar				
	19	Elektrisches Mobiliar				
	20	Einbaumöbel				
	21	Sanitäröbekte	nicht vorhanden			
22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	Nutzungslasten für die Nutzungskategorie C5 nach DIN EN 1991-1-1 sind anzunehmen	Erfüllung der DIN EN 1991-1-1			
23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung			
RLT/Versorgungstechnik	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV				
	25	Klimaanlage	Klimatisierung bedarfsbezogen	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV		
	26	Lüftungsanlage		Erfüllung der ASR/ Bauordnung / Erfüllung MVStättVO		
	27	Zu-/ Abwasser	nicht vorhanden			
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden			
Emissionen	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung			
	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine			
	31	Schallemissionen (bis zu)				
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständlichkeit				
ELT	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung				
	34	Elektrische Anschlüsse	230 V			
Gase	35	Leitungsführung	unzugänglich / gemäß Ausführungsplanung			
	36	Druckluftanschluss	keiner			
EDV	37	technische Gase	keine			
	38	Netzwerkanschluss	nicht erforderlich			
	39	Telefonanschluss	nicht erforderlich			
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen			
Sicherheit	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept		
	42	Leitungsführung	unzugänglich / gemäß Ausführungsplanung			
	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich			
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept		
	45	Einbruchschutz	Elektronische Schließanlage			
	46	Systemredundanz				
	47	Vandalismusschutz				

Anforderungsraumbuch				Stand:	
Jahnstadion				19.12.2019	Sportmetropole
Fanshop Lager			Sanitär-/ Versorgungs- und Merchandising-Bereich		
3	13	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergeordnetes	1	Anzahl der Räume	1		
	2	Raumgröße (NRF)	5,00 m²		
	3	Σ m²	5,00 m²		
	4	Ø Personenanzahl			
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)			
	6	Standard	niedriger Standard		
	7	Lage	in der Nähe des Fanshops		
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 3: Sanitär-/ Versorgungs- und Merchandising-Bereich/ organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	10	Fensteranteil			
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	nein		
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar			
	19	Elektrisches Mobiliar			
	20	Einbaumöbel			
	21	Sanitäröbekte	nicht vorhanden		
RLT/Versorgungstechnik	22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	Nutzungslasten für die Nutzungskategorie E5 nach DIN EN 1991-1-1 sind anzunehmen	Erfüllung der DIN EN 1991-1-1	
	23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV			
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nicht erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
Emissionen	27	Zu-/ Abwasser	nicht vorhanden		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
	31	Schallemissionen (bis zu)			
ELT	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständlichkeit			
	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung			
Gase	34	Elektrische Anschlüsse	230 V		
	35	Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
EDV	36	Druckluftanschluss	keiner		
	37	technische Gase	keine		
	38	Netzwerkanschluss	nicht erforderlich		
	39	Telefonanschluss	nicht erforderlich		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
Sicherheit	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept	
	42	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	Elektronische Schließanlage		
	46	Systemredundanz			
	47	Vandalismusschutz			

Anforderungsraumbuch			Stand:	berlin Berlin Sportmetropole	
Jahnstadion			19.12.2019		
Kassen			Kassen		
4	1	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergeordnetes	1	Anzahl der Räume	> 2 / Abhängig von Planung		
	2	Raumgröße (NRF)			
	3	Σ m²	150,00 m²		
	4	Ø Personenanzahl			
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	ja		
	6	Standard	mittlerer Standard		
	7	Lage	Dezentral an den Stadionzugängen		
	8	räumlicher Zusammenhang	Vorgelagert Außenbereich		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	10	Fensteranteil		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	nur außerhalb der Kassen		
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar			
	19	Elektrisches Mobiliar			
	20	Einbaumöbel			
	21	Sanitärobjekte	keine		
	22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	in Nutzlasten enthalten		
	23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen /antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
RLT/Versorgungstechnik	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV			
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nicht erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	27	Zu-/ Abwasser	nicht vorhanden		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
Emissionen	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
	31	Schallemissionen (bis zu)		Erfüllung der ASR	
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständigkeit		Erfüllung der ASR	
	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung			
ELT	34	Elektrische Anschlüsse	230 V		
	35	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
Gase	36	Druckluftanschluss	keiner		
	37	technische Gase	keine		
EDV	38	Netzwerkanschluss	erforderlich		
	39	Telefonanschluss	erforderlich		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept	
	42	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
Sicherheit	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	erhöht / Elektronische Schließanlage		
	46	Systemredundanz			
	47	Vandalismusschutz			

Anforderungsraumbuch			Stand:	berlin Sportmetropole	
Jahnstadion			19.12.2019		
Gast Physio/Massage/ Med. Raum			Umkleidebereich		
5	1	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergordnetes	1	Anzahl der Räume	1		
	2	Raumgröße (NRF)	30,00 m²		
	3	Σ m²	30,00 m²		
	4	Ø Personenanzahl	5		
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	ja		
	6	Standard	mittlerer Standard		
	7	Lage	Erschließung unabhängig vom Publikumsverkehr		
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 5: Umkleidebereich/ organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung / Anlehnung an die Einrichtungsrichtlinien für Physiotherapiepraxen	
	10	Fensteranteil		Erfüllung der ASR/ Bauordnung / Anlehnung an die Einrichtungsrichtlinien für Physiotherapiepraxen	
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung / Anlehnung an die Einrichtungsrichtlinien für Physiotherapiepraxen	
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	nein		
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung / Anlehnung an die Einrichtungsrichtlinien für Physiotherapiepraxen	
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung / Anlehnung an die Einrichtungsrichtlinien für Physiotherapiepraxen	
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung / Anlehnung an die Einrichtungsrichtlinien für Physiotherapiepraxen	
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar		Anlehnung an die Einrichtungsrichtlinien für Physiotherapiepraxen	
	19	Elektrisches Mobiliar			
	20	Einbaumöbel			
	21	Sanitäröbekte	Handwaschbecken / Warm- und Kaltwasser		
	22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	in Nutzlasten enthalten		
	23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
RLT/Versorgungstechnik	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV			
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nach Bedarf	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	27	Zu-/ Abwasser	vorhanden		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
Emissionen	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
	31	Schallemissionen (bis zu)		Erfüllung der ASR	
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständigkeit		Erfüllung der ASR	
ELT	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung	Der Raum ist schallschutztechnisch von benachbarten Räumen zu entkoppeln		
	34	Elektrische Anschlüsse	230 V		
	35	Leitungsführung	unzugänglich / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
Gase	36	Druckluftanschluss	keiner		
	37	technische Gase	keine		
EDV	38	Netzwerkanschluss	nicht erforderlich		
	39	Telefonanschluss	nicht erforderlich		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept	
	42	Leitungsführung	unzugänglich / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
Sicherheit	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	Elektronische Schließanlage		
	46	Systemredundanz			
	47	Vandalismusschutz			

Anforderungsraumbuch				Stand:	
Jahnstadion				19.12.2019	Sportmetropole
Gast Umkleide			Umkleidebereich		
5	2	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergordnetes	1	Anzahl der Räume	1		
	2	Raumgröße (NRF)	80,00 m²	Erfüllung Anforderung DFL und DFB	
	3	Σ m²	80,00 m²		
	4	Ø Personenanzahl			
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	ja		
	6	Standard	mittlerer Standard		
	7	Lage	Erschließung unabhängig vom Publikumsverkehr		
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 5: Umkleidebereich/ organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	10	Fensteranteil		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	nein		
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar		Erfüllung Anforderung DFL und DFB	
	19	Elektrisches Mobiliar			
	20	Einbaumöbel		Erfüllung Anforderung DFL und DFB	
	21	Sanitärobjekte			
RLT/Versorgungstechnik	22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	in Nutzlasten enthalten		
	23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV			
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nach Bedarf	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	27	Zu-/ Abwasser	nicht vorhanden		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
Emissionen	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
	31	Schallemissionen (bis zu)			
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständigkeit			
ELT	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung	Der Raum ist Schallschutztechnisch von benachbarten Räumen zu entkoppeln		
	34	Elektrische Anschlüsse	230 V		
Gase	35	Leitungsführung	unzugänglich / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		
	36	Druckluftanschluss	keiner		
EDV	37	technische Gase	keine		
	38	Netzwerkanschluss	nicht erforderlich		
	39	Telefonanschluss	nicht erforderlich		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept	
	42	Leitungsführung	unzugänglich / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		
Sicherheit	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	Elektronische Schließanlage		
	46	Systemredundanz			
	47	Vandalismusschutz			

Anforderungsraumbuch			Stand:	berlin Sportmetropole	
Jahnstadion			19.12.2019		
Gast Umkleide American Football			Umkleidebereich		
5	3	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergeordnetes	1	Anzahl der Räume	1		
	2	Raumgröße (NRF)	80,00 m²	Erfüllung Anforderung DFL und DFB	
	3	Σ m²	80,00 m²		
	4	Ø Personenanzahl			
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	ja		
	6	Standard	mittlerer Standard		
	7	Lage	Erschließung unabhängig vom Publikumsverkehr / Temporär zusammenschaltbar mit Raum 5.2		
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 5: Umkleidebereich/ organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	10	Fensteranteil		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	nein		
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar		Erfüllung Anforderung DFL und DFB	
	19	Elektrisches Mobiliar			
	20	Einbaumöbel		Erfüllung Anforderung DFL und DFB	
	21	Sanitärobjekte			
RLT/Versorgungstechnik	22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	in Nutzlasten enthalten		
	23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV			
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nach Bedarf	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	27	Zu-/ Abwasser	nicht vorhanden		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
Emissionen	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
	31	Schallemissionen (bis zu)			
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständigkeit			
ELT	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung	Der Raum ist Schallschutztechnisch von benachbarten Räumen zu entkoppeln		
	34	Elektrische Anschlüsse	230 V		
Gase	35	Leitungsführung	unzugänglich / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		
	36	Druckluftanschluss	keiner		
EDV	37	technische Gase	keine		
	38	Netzwerkanschluss	nicht erforderlich		
	39	Telefonanschluss	nicht erforderlich		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept	
Sicherheit	42	Leitungsführung	unzugänglich / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		
	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	Elektronische Schließanlage		
	46	Systemredundanz			
	47	Vandalismusschutz			

Anforderungsraumbuch				Stand:	berlin Sportmetropole	
Jahnstadion				19.12.2019		
Gast Trainer				Umkleidebereich		
5	4	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele	
Übergeordnetes	1	Anzahl der Räume	1			
	2	Raumgröße (NRF)	25,00 m²			
	3	Σ m²	25,00 m²			
	4	Ø Personenanzahl				
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	ja			
	6	Standard	mittlerer Standard			
	7	Lage	Erschließung unabhängig vom Publikumsverkehr / In unmittelbarer Nähe zu Raum 5.2 und 5.3			
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 5: Umkleidebereich/organisatorisch siehe Funktionsplan			
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	10	Fensteranteil		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	12	Maximale Personenanzahl				
	13	Publikumsverkehr	nein			
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen			
	18	Bewegliches Mobiliar				
	19	Elektrisches Mobiliar				
	20	Einbaumöbel				
	21	Sanitärobjekte				
	22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	in Nutzlasten enthalten			
	23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
RLT/Versorgungstechnik	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV				
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nicht erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV		
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	27	Zu-/ Abwasser	nicht vorhanden			
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden			
	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung			
Emissionen	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine			
	31	Schallemissionen (bis zu)				
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständigkeit				
	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung	Der Raum ist Schallschutztechnisch von benachbarten Räumen zu entkoppeln			
ELT	34	Elektrische Anschlüsse	230 V			
	35	Leitungsführung	unzugänglich / Weiteres gemäß Ausführungsplanung			
Gase	36	Druckluftanschluss	keiner			
	37	technische Gase	keine			
EDV	38	Netzwerkanschluss	nicht erforderlich			
	39	Telefonanschluss	nicht erforderlich			
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen			
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept		
	42	Leitungsführung	unzugänglich / Weiteres gemäß Ausführungsplanung			
Sicherheit	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich			
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept		
	45	Einbruchschutz	Elektronische Schließanlage			
	46	Systemredundanz				
	47	Vandalismusschutz				

Anforderungsraumbuch			Stand:	berlin Berlin Sportmetropole	
Jahnstadion			19.12.2019		
Gast Sanitär / inkl. Stiefelwaschanlage			Umkleidebereich		
5	5	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergeordnetes	1	Anzahl der Räume	1		
	2	Raumgröße (NRF)	40,00 m²		
	3	Σ m²	40,00 m²		
	4	Ø Personenanzahl			
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	ja		
	6	Standard	mittlerer Standard		
	7	Lage	Erschließung unabhängig vom Publikumsverkehr / In unmittelbarer Nähe zu Raum 5.2, 5.3 und 5.4		
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 5: Umkleidebereich/organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	10	Fensteranteil		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	nein		
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar			
	19	Elektrisches Mobiliar			
	20	Einbaumöbel			
	21	Sanitärobjekte		Erfüllung Anforderung DFL und DFB	
RLT/Versorgungstechnik	22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	in Nutzlasten enthalten		
	23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV			
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nicht erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
Emissionen	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	27	Zu-/ Abwasser	vorhanden / Warm- und Kaltwasser		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
ELT	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
	31	Schallemissionen (bis zu)			
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständlichkeit			
Gase	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung			
	34	Elektrische Anschlüsse	230 V		
EDV	35	Leitungsführung	unzugänglich / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		
	36	Druckluftanschluss	keiner		
	37	technische Gase	keine		
	38	Netzwerkanschluss	nicht erforderlich		
Sicherheit	39	Telefonanschluss	nicht erforderlich		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept	
	42	Leitungsführung	unzugänglich / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		
	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	Elektronische Schließanlage		
	46	Systemredundanz			
	47	Vandalismusschutz			



Anforderungsraumbuch				Stand:	berlin Sportmetropole
Jahnstadion				19.12.2019	
Heim Physio/Massage/ Med. Raum			Umkleidebereich		
5	6	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergordnetes	1	Anzahl der Räume	1		
	2	Raumgröße (NRF)	30,00 m²		
	3	Σ m²	30,00 m²		
	4	Ø Personenanzahl	5		
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	ja		
	6	Standard	mittlerer Standard		
	7	Lage	Erschließung unabhängig vom Publikumsverkehr		
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 5: Umkleidebereich/ organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung / Anlehnung an die Einrichtungsrichtlinien für Physiotherapiepraxen	
	10	Fensteranteil		Erfüllung der ASR/ Bauordnung / Anlehnung an die Einrichtungsrichtlinien für Physiotherapiepraxen	
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung / Anlehnung an die Einrichtungsrichtlinien für Physiotherapiepraxen	
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	nein		
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung / Anlehnung an die Einrichtungsrichtlinien für Physiotherapiepraxen	
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung / Anlehnung an die Einrichtungsrichtlinien für Physiotherapiepraxen	
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung / Anlehnung an die Einrichtungsrichtlinien für Physiotherapiepraxen	
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar		Anlehnung an die Einrichtungsrichtlinien für Physiotherapiepraxen	
	19	Elektrisches Mobiliar			
	20	Einbaumöbel			
	21	Sanitäröbekte	Handwaschbecken / Warm- und Kaltwasser		
	22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	in Nutzlasten enthalten		
	23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
RLT/Versorgungstechnik	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV			
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nach Bedarf	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	27	Zu-/ Abwasser	vorhanden		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
Emissionen	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
	31	Schallemissionen (bis zu)		Erfüllung der ASR	
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständigkeit		Erfüllung der ASR	
ELT	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung	Der Raum ist schallschutztechnisch von benachbarten Räumen zu entkoppeln		
	34	Elektrische Anschlüsse	230 V		
Gase	35	Leitungsführung	unzugänglich / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		
	36	Druckluftanschluss	keiner		
EDV	37	technische Gase	keine		
	38	Netzwerkanschluss	nicht erforderlich		
	39	Telefonanschluss	nicht erforderlich		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept	
	42	Leitungsführung	unzugänglich / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		
Sicherheit	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	Elektronische Schließanlage		
	46	Systemredundanz			
	47	Vandalismusschutz			

Anforderungsraumbuch			Stand:	berlin Sportmetropole	
Jahnstadion			19.12.2019		
Heim Umkleide			Umkleidebereich		
5	7	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergordnetes	1	Anzahl der Räume	1		
	2	Raumgröße (NRF)	80,00 m²	Erfüllung Anforderung DFL und DFB	
	3	Σ m²	80,00 m²		
	4	Ø Personenanzahl			
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	ja		
	6	Standard	mittlerer Standard		
	7	Lage	Erschließung unabhängig vom Publikumsverkehr		
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 5: Umkleidebereich/ organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	10	Fensteranteil		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	nein		
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar		Erfüllung Anforderung DFL und DFB	
	19	Elektrisches Mobiliar			
	20	Einbaumöbel		Erfüllung Anforderung DFL und DFB	
	21	Sanitärobjekte			
RLT/Versorgungstechnik	22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	in Nutzlasten enthalten		
	23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV			
Emissionen	25	Klimaanlage	Klimatisierung nach Bedarf	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	27	Zu-/ Abwasser	nicht vorhanden		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
ELT	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
	31	Schallemissionen (bis zu)			
Gase	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständlichkeit			
	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung	Der Raum ist Schallschutztechnisch von benachbarten Räumen zu entkoppeln		
EDV	34	Elektrische Anschlüsse	230 V		
	35	Leitungsführung	unzugänglich / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		
Sicherheit	36	Druckluftanschluss	keiner		
	37	technische Gase	keine		
	38	Netzwerkanschluss	nicht erforderlich		
	39	Telefonanschluss	nicht erforderlich		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept	
Sicherheit	42	Leitungsführung	unzugänglich / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		
	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	Elektronische Schließanlage		
	46	Systemredundanz			
	47	Vandalismusschutz			

Anforderungsraumbuch			Stand:	berlin Sportmetropole	
Jahnstadion			19.12.2019		
Heim Umkleide American Football			Umkleidebereich		
5	8	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergeordnetes	1	Anzahl der Räume	1		
	2	Raumgröße (NRF)	80,00 m²	Erfüllung Anforderung DFL und DFB	
	3	Σ m²	80,00 m²		
	4	Ø Personenanzahl			
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	ja		
	6	Standard	mittlerer Standard		
	7	Lage	Erschließung unabhängig vom Publikumsverkehr / Temporär zusammenschaltbar mit Raum 5.7		
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 5: Umkleidebereich/ organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	10	Fensteranteil		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	nein		
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar		Erfüllung Anforderung DFL und DFB	
	19	Elektrisches Mobiliar			
	20	Einbaumöbel		Erfüllung Anforderung DFL und DFB	
	21	Sanitäröbekte			
RLT/Versorgungstechnik	22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	in Nutzlasten enthalten		
	23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV			
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nach Bedarf	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	27	Zu-/ Abwasser	nicht vorhanden		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
Emissionen	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
	31	Schallemissionen (bis zu)			
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständigkeit			
ELT	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung	Der Raum ist Schallschutztechnisch von benachbarten Räumen zu entkoppeln		
	34	Elektrische Anschlüsse	230 V		
Gase	35	Leitungsführung	unzugänglich / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		
	36	Druckluftanschluss	keiner		
EDV	37	technische Gase	keine		
	38	Netzwerkanschluss	nicht erforderlich		
	39	Telefonanschluss	nicht erforderlich		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept	
Sicherheit	42	Leitungsführung	unzugänglich / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		
	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	Elektronische Schließanlage		
	46	Systemredundanz			
	47	Vandalismusschutz			

Anforderungsraumbuch			Stand:	berlin Berlin Sportmetropole	
Jahnstadion			19.12.2019		
Heim Trainer			Umkleidebereich		
5	9	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergeordnetes	1	Anzahl der Räume	1		
	2	Raumgröße (NRF)	25,00 m²		
	3	Σ m²	25,00 m²		
	4	Ø Personenanzahl			
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	ja		
	6	Standard	mittlerer Standard		
	7	Lage	Erschließung unabhängig vom Publikumsverkehr / In unmittelbarer Nähe zu Raum 5.7 und 5.8		
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 5: Umkleidebereich/organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	10	Fensteranteil		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	nein		
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar			
	19	Elektrisches Mobiliar			
	20	Einbaumöbel			
	21	Sanitärobjekte			
22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	in Nutzlasten enthalten			
23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
RLT/Versorgungstechnik	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV			
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nicht erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	27	Zu-/ Abwasser	nicht vorhanden		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
Emissionen	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
	31	Schallemissionen (bis zu)			
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständigkeit			
	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung	Der Raum ist Schallschutztechnisch von benachbarten Räumen zu entkoppeln		
ELT	34	Elektrische Anschlüsse	230 V		
	35	Leitungsführung	unzugänglich / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		
Gase	36	Druckluftanschluss	keiner		
	37	technische Gase	keine		
EDV	38	Netzwerkanschluss	nicht erforderlich		
	39	Telefonanschluss	nicht erforderlich		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept	
	42	Leitungsführung	unzugänglich / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		
Sicherheit	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	Elektronische Schließanlage		
	46	Systemredundanz			
	47	Vandalismusschutz			

Anforderungsraumbuch			Stand:	berlin Berlin Sportmetropole	
Jahnstadion			19.12.2019		
Heim Sanitär / inkl. Stiefelwaschanlage			Umkleidebereich		
5	10	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergeordnetes	1	Anzahl der Räume	1		
	2	Raumgröße (NRF)	40,00 m²		
	3	Σ m²	40,00 m²		
	4	Ø Personenanzahl			
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	ja		
	6	Standard	mittlerer Standard		
	7	Lage	Erschließung unabhängig vom Publikumsverkehr / In unmittelbarer Nähe zu Raum 5.7, 5.8 und 5.9		
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 5: Umkleidebereich/organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	10	Fensteranteil		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	nein		
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar			
	19	Elektrisches Mobiliar			
	20	Einbaumöbel			
	21	Sanitärobjekte		Erfüllung Anforderung DFL und DFB	
RLT/Versorgungstechnik	22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	in Nutzlasten enthalten		
	23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV			
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nicht erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
Emissionen	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	27	Zu-/ Abwasser	vorhanden / Warm- und Kaltwasser		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
ELT	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
	31	Schallemissionen (bis zu)		Erfüllung der ASR	
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständigkeit		Erfüllung der ASR	
Gase	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung			
	34	Elektrische Anschlüsse	230 V		
EDV	35	Leitungsführung	unzugänglich / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		
	36	Druckluftanschluss	keiner		
Sicherheit	37	technische Gase	keine		
	38	Netzwerkanschluss	nicht erforderlich		
	39	Telefonanschluss	nicht erforderlich		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept	
	42	Leitungsführung	unzugänglich / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		
	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	Elektronische Schließanlage		
	46	Systemredundanz			
	47	Vandalismusschutz			

Anforderungsraumbuch			Stand:	berlin Sportmetropole	
Jahnstadion			19.12.2019		
Sanität Heim Entmüdungsbecken			Umkleidebereich		
5	11	0 0 1	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergeordnetes	1	Anzahl der Räume	1		
	2	Raumgröße (NRF)	7,50 m²		
	3	Σ m²	7,50 m²		
	4	Ø Personenanzahl			
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	ja		
	6	Standard	mittlerer Standard		
	7	Lage	Erschließung unabhängig vom Publikumsverkehr / In unmittelbarer Nähe zu Raum 5.7, 5.8, 5.9 und 5.10		
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 5: Umkleidebereich/organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung			
	10	Fensteranteil			
	11	Mindestraumhöhe			
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	nein		
	14	Temperaturen			
	15	Luftfeuchte			
	16	Beleuchtungsstärke			
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar			
	19	Elektrisches Mobiliar			
	20	Einbaumöbel			
	21	Sanitäröbekte			
RLT/Versorgungstechnik	22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	Entmüdungsbecken / Last ist zu beachten		
	23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV			
Emissionen	25	Klimaanlage	Klimatisierung nicht erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	27	Zu-/ Abwasser	vorhanden		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
ELT	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
	31	Schallemissionen (bis zu)		Erfüllung der ASR	
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständigkeit		Erfüllung der ASR	
Gase	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung			
	34	Elektrische Anschlüsse	230 V		
EDV	35	Leitungsführung	unzugänglich / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		
	36	Druckluftanschluss	keiner		
Sicherheit	37	technische Gase	keine		
	38	Netzwerkanschluss	nicht erforderlich		
	39	Telefonanschluss	nicht erforderlich		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept	
	42	Leitungsführung	unzugänglich / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		
	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	Elektronische Schließanlage		
	46	Systemredundanz			
	47	Vandalismusschutz			

Anforderungsraumbuch			Stand:	berlin Berlin Sportmetropole	
Jahnstadion			19.12.2019		
Sanität Heim Entmüdungsbecken			Umkleidebereich		
5	11	0 0 2	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergeordnetes	1	Anzahl der Räume	1		
	2	Raumgröße (NRF)	7,50 m²		
	3	Σ m²	7,50 m²		
	4	Ø Personenanzahl			
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	ja		
	6	Standard	mittlerer Standard		
	7	Lage	Erschließung unabhängig vom Publikumsverkehr / In unmittelbarer Nähe zu Raum 5.2, 5.3, 5.4 und 5.5		
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 5: Umkleidebereich/organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung			
	10	Fensteranteil			
	11	Mindestraumhöhe			
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	nein		
	14	Temperaturen			
	15	Luftfeuchte			
	16	Beleuchtungsstärke			
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar			
	19	Elektrisches Mobiliar			
	20	Einbaumöbel			
	21	Sanitärobjekte			
22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	Entmüdungsbecken / Last ist zu beachten			
23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
RLT/Versorgungstechnik	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV			
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nicht erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	27	Zu-/ Abwasser	vorhanden		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
Emissionen	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
	31	Schallemissionen (bis zu)		Erfüllung der ASR	
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständlichkeit		Erfüllung der ASR	
	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung			
ELT	34	Elektrische Anschlüsse	230 V		
	35	Leitungsführung	unzugänglich / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		
Gase	36	Druckluftanschluss	keiner		
	37	technische Gase	keine		
EDV	38	Netzwerkanschluss	nicht erforderlich		
	39	Telefonanschluss	nicht erforderlich		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept	
	42	Leitungsführung	unzugänglich / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		
Sicherheit	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	Elektronische Schließanlage		
	46	Systemredundanz			
	47	Vandalismusschutz			

Anforderungsraumbuch				Stand:	berlin Berlin Sportmetropole
Jahnstadion				19.12.2019	
Technik Entmüdungsbecken			Umkleidebereich		
5	12	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergeordnetes	1	Anzahl der Räume	1		
	2	Raumgröße (NRF)	15 m²		
	3	Σ m²	15 m²		
	4	Ø Personenanzahl			
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	ja		
	6	Standard	niedriger Standard		
	7	Lage	Erschließung unabhängig vom Publikumsverkehr / In unmittelbarer Nähe zu Raum 5.11.1 und 5.11.2		
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 5: Umkleidebereich/organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	10	Fensteranteil		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	nein		
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar			
	19	Elektrisches Mobiliar			
	20	Einbaumöbel			
	21	Sanitärobjekte			
22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	Wasseraufbereitung / Last ist zu beachten			
23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
RLT/Versorgungstechnik	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV			
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nicht erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	27	Zu-/ Abwasser	vorhanden		
	28	Abwasseraufbereitung	vorhanden		
	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
Emissionen	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
	31	Schallemissionen (bis zu)		Erfüllung der ASR	
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständigkeit		Erfüllung der ASR	
	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung			
ELT	34	Elektrische Anschlüsse	230 V / 400 V nach Bedarf		
	35	Leitungsführung	unzugänglich / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		
Gase	36	Druckluftanschluss	keiner		
	37	technische Gase	ja		
EDV	38	Netzwerkanschluss	nicht erforderlich		
	39	Telefonanschluss	nicht erforderlich		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept	
	42	Leitungsführung	unzugänglich / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		
Sicherheit	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	ja		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	Elektronische Schließanlage		
	46	Systemredundanz			
	47	Vandalismusschutz			



Anforderungsraumbuch				Stand:	berlin Sportmetropole
Jahnstadion				19.12.2019	
Schiedsrichterkabine			Umkleidebereich		
5	13	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergordnetes	1	Anzahl der Räume	1		
	2	Raumgröße (NRF)	30,00 m²		
	3	Σ m²	30,00 m²		
	4	Ø Personenanzahl			
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	ja		
	6	Standard	mittlerer Standard		
	7	Lage	Erschließung unabhängig vom Publikumsverkehr		
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 5: Umkleidebereich/ organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	10	Fensteranteil		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	nein		
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar			
	19	Elektrisches Mobiliar			
	20	Einbaumöbel			
	21	Sanitärobjekte			
RLT/Versorgungstechnik	22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	in Nutzlasten enthalten		
	23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV			
Emissionen	25	Klimaanlage	Klimatisierung nicht erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	27	Zu-/ Abwasser	nicht vorhanden		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
ELT	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
	31	Schallemissionen (bis zu)		Erfüllung der ASR	
Gase	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständigkeit		Erfüllung der ASR	
	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung	Der Raum ist Schallschutztechnisch von benachbarten Räumen zu entkoppeln		
	34	Elektrische Anschlüsse	230 V		
EDV	35	Leitungsführung	unzugänglich / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		
	36	Druckluftanschluss	keiner		
	37	technische Gase	keine		
	38	Netzwerkanschluss	nicht erforderlich		
	39	Telefonanschluss	nicht erforderlich		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
Sicherheit	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept	
	42	Leitungsführung	unzugänglich / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		
Sicherheit	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	Elektronische Schließanlage		
	46	Systemredundanz			
	47	Vandalismusschutz			

Anforderungsraumbuch				Stand:	berlin Berlin Sportmetropole
Jahnstadion				19.12.2019	
Wasch- und Duschraum Schiedsrichter			Umkleebereich		
5	14	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergeordnetes	1	Anzahl der Räume	1		
	2	Raumgröße (NRF)	15,00 m²		
	3	Σ m²	15,00 m²		
	4	Ø Personenanzahl			
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	ja		
	6	Standard	mittlerer Standard		
	7	Lage	Erschließung unabhängig vom Publikumsverkehr / In unmittelbarer Nähe zu Raum 5.13		
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 5: Umkleebereich/organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	10	Fensteranteil		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	nein		
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar			
	19	Elektrisches Mobiliar			
	20	Einbaumöbel			
	21	Sanitärobjekte		Erfüllung Anforderung DFL und DFB	
RLT/Versorgungstechnik	22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	in Nutzlasten enthalten		
	23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV			
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nicht erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
Emissionen	27	Zu-/ Abwasser	vorhanden / Warm- und Kaltwasser		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
ELT	31	Schallemissionen (bis zu)		Erfüllung der ASR	
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständigkeit		Erfüllung der ASR	
	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung			
Gase	34	Elektrische Anschlüsse	230 V		
	35	Leitungsführung	unzugänglich / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		
EDV	36	Druckluftanschluss	keiner		
	37	technische Gase	keine		
	38	Netzwerkanschluss	nicht erforderlich		
	39	Telefonanschluss	nicht erforderlich		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
Sicherheit	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept	
	42	Leitungsführung	unzugänglich / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		
	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
Sicherheit	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	Elektronische Schließanlage		
	46	Systemredundanz			
	47	Vandalismusschutz			


Anforderungsraumbuch			Stand: 19.12.2019		
Jahnstadion			berlin Sportmetropole		
Besprechung Schiedsrichter			Umkleidebereich		
5	15	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergeordnetes	1	Anzahl der Räume	1		
	2	Raumgröße (NRF)	10,00 m²		
	3	Σ m²	10,00 m²		
	4	Ø Personenanzahl			
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	ja		
	6	Standard	mittlerer Standard		
	7	Lage	Erschließung unabhängig vom Publikumsverkehr		
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 5: Umkleidebereich/ organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	10	Fensteranteil		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	nein		
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar			
	19	Elektrisches Mobiliar			
	20	Einbaumöbel			
	21	Sanitärobjekte			
	22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	in Nutzlasten enthalten		
	23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
RLT/Versorgungstechnik	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV			
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nicht erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	27	Zu-/ Abwasser	nicht vorhanden		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
Emissionen	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
	31	Schallemissionen (bis zu)		Erfüllung der ASR	
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständlichkeit		Erfüllung der ASR	
	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung	Der Raum ist Schallschutztechnisch von benachbarten Räumen zu entkoppeln		
ELT	34	Elektrische Anschlüsse	230 V		
	35	Leitungsführung	unzugänglich / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		
Gase	36	Druckluftanschluss	keiner		
	37	technische Gase	keine		
EDV	38	Netzwerkanschluss	nicht erforderlich		
	39	Telefonanschluss	nicht erforderlich		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept	
	42	Leitungsführung	unzugänglich / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		
Sicherheit	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	Elektronische Schließanlage		
	46	Systemredundanz			
	47	Vandalismusschutz			

Anforderungsraumbuch				Stand:	berlin Sportmetropole
Jahnstadion				19.12.2019	
Lager			Umkleidebereich		
5	16	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergordnetes	1	Anzahl der Räume	1		
	2	Raumgröße (NRF)	10 m²		
	3	Σ m²	10 m²		
	4	Ø Personenanzahl			
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	nein		
	6	Standard	niedriger Standard		
	7	Lage	Erschließung unabhängig vom Publikumsverkehr		
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 5: Umkleidebereich/ organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	10	Fensteranteil		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	nein		
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar			
	19	Elektrisches Mobiliar			
	20	Einbaumöbel			
	21	Sanitärobjekte	keine		
22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	Nutzungslasten für die Nutzungskategorie E1 nach DIN EN 1991-1-1 sind anzunehmen	Erfüllung der DIN EN 1991-1-1		
23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
RLT/Versorgungstechnik	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV			
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nicht erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage		Erfüllung der ASR / Bauordnung	
	27	Zu-/ Abwasser	nicht vorhanden		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
Emissionen	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
	31	Schallemissionen (bis zu)		Erfüllung der ASR / Bauordnung	
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständlichkeit			
ELT	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung			
	34	Elektrische Anschlüsse	230 V		
	35	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
Gase	36	Druckluftanschluss	keiner		
	37	technische Gase	keine		
EDV	38	Netzwerkanschluss	erforderlich		
	39	Telefonanschluss	erforderlich		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept	
	42	Leitungsführung			Brüstungskanal
Sicherheit	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	Elektronische Schließanlage		
	46	Systemredundanz			
	47	Vandalismusschutz			

Anforderungsraumbuch			Stand:	berlin Berlin Sportmetropole	
Jahnstadion			19.12.2019		
Dopingkontrollraum			Räume für Erste Hilfe und Dopingkontrolle		
6	1	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergeordnetes	1	Anzahl der Räume	1		
	2	Raumgröße (NRF)	30,00 m²		
	3	Σ m²	30,00 m²		
	4	Ø Personenanzahl	2		
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	ja		
	6	Standard	mittlerer Standard		
	7	Lage	Erschließung unabhängig vom Publikumsverkehr		
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 6: Räume für Erste Hilfe und Dopingkontrolle/ organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	10	Fensteranteil		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	nein		
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar		Erfüllung Anforderungen NADA und DFB	
	19	Elektrisches Mobiliar			
	20	Einbaumöbel			
	21	Sanitäröbekte	Handwaschbecken / Toilette	Erfüllung Anforderungen NADA und DFB	
RLT/Versorgungstechnik	22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	in Nutzlasten enthalten		
	23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV			
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nicht erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	27	Zu-/ Abwasser	vorhanden / Kalt- und Warmwasser		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
Emissionen	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
	31	Schallemissionen (bis zu)		Erfüllung der ASR	
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständigkeit		Erfüllung der ASR	
	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung	Der Raum ist Schallschutztechnisch von benachbarten Räumen zu entkoppeln		
ELT	34	Elektrische Anschlüsse	230 V		
	35	Leitungsführung	unzugänglich / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		
Gase	36	Druckluftanschluss	keiner		
	37	technische Gase	keine		
EDV	38	Netzwerkanschluss	erforderlich		
	39	Telefonanschluss	erforderlich		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept	
	42	Leitungsführung	unzugänglich / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		
Sicherheit	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	Elektronische Schließanlage		
	46	Systemredundanz			
	47	Vandalismusschutz			

Anforderungsraumbuch			Stand:	berlin Sportmetropole	
Jahnstadion			19.12.2019		
Warteraum und Sanitär			Räume für Erste Hilfe und Dopingkontrolle		
6	2	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergeordnetes	1	Anzahl der Räume	1		
	2	Raumgröße (NRF)	20,00 m²		
	3	Σ m²	20,00 m²		
	4	Ø Personenanzahl			
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	ja		
	6	Standard	mittlerer Standard		
	7	Lage	Erschließung unabhängig vom Publikumsverkehr		
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 6: Räume für Erste Hilfe und Dopingkontrolle/ organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	10	Fensteranteil		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	nein		
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar		Erfüllung Anforderungen NADA und DFB	
	19	Elektrisches Mobiliar			
	20	Einbaumöbel		Erfüllung Anforderungen NADA und DFB	
	21	Sanitärobjekte		Erfüllung Anforderungen NADA und DFB	
22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	in Nutzlasten enthalten			
23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
RLT/Versorgungstechnik	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV			
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nicht erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	27	Zu-/ Abwasser	vorhanden / nur Kaltwasser		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
Emissionen	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
	31	Schallemissionen (bis zu)		Erfüllung der ASR	
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständlichkeit		Erfüllung der ASR	
	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung	Der Raum ist Schallschutztechnisch von benachbarten Räumen zu entkoppeln		
ELT	34	Elektrische Anschlüsse	230 V		
	35	Leitungsführung	unzugänglich / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		
Gase	36	Druckluftanschluss	keiner		
	37	technische Gase	keine		
EDV	38	Netzwerkanschluss	erforderlich		
	39	Telefonanschluss	erforderlich		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept	
	42	Leitungsführung	unzugänglich / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		
Sicherheit	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	Elektronische Schließanlage		
	46	Systemredundanz			
	47	Vandalismusschutz			

Anforderungsraumbuch				Stand:	berlin Sportmetropole	
Jahnstadion				19.12.2019		
Erste Hilfe			Räume für Erste Hilfe und Dopingkontrolle			
6	3	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele	
Übergeordnetes	1	Anzahl der Räume	1			
	2	Raumgröße (NRF)	15,00 m²			
	3	Σ m²	15,00 m²			
	4	Ø Personenanzahl				
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	ja			
	6	Standard	mittlerer Standard			
	7	Lage	Nahe Umkleidebereich und VIP-Bereiche			
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 6: Räume für Erste Hilfe und Dopingkontrolle/ organisatorisch siehe Funktionsplan			
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	10	Fensteranteil		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	12	Maximale Personenanzahl				
	13	Publikumsverkehr	nein			
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen			
	18	Bewegliches Mobiliar				
	19	Elektrisches Mobiliar				
	20	Einbaumöbel				
	21	Sanitäröbekte	Handwaschbecken			
RLT/Versorgungstechnik	22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	in Nutzlasten enthalten			
	23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV				
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nicht erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV		
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	27	Zu-/ Abwasser	vorhanden / Kalt- und Warmwasser			
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden			
	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung			
Emissionen	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine			
	31	Schallemissionen (bis zu)		Erfüllung der ASR		
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständigkeit		Erfüllung der ASR		
ELT	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung	Der Raum ist Schallschutztechnisch von benachbarten Räumen zu entkoppeln			
	34	Elektrische Anschlüsse	230 V			
Gase	35	Leitungsführung	unzugänglich / Weiteres gemäß Ausführungsplanung			
	36	Druckluftanschluss	keiner			
EDV	37	technische Gase	keine			
	38	Netzwerkanschluss	erforderlich			
	39	Telefonanschluss	erforderlich			
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen			
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept		
Sicherheit	42	Leitungsführung	unzugänglich / Weiteres gemäß Ausführungsplanung			
	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich			
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept		
	45	Einbruchschutz	Elektronische Schließanlage			
	46	Systemredundanz				
	47	Vandalismusschutz				

Anforderungsraumbuch				Stand:	
Jahnstadion				19.12.2019	
Bahn-/Veranstaltungsarzt		Räume für Erste Hilfe und Dopingkontrolle			
6	4	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergeordnetes	1	Anzahl der Räume	1		
	2	Raumgröße (NRF)	25,00 m²		
	3	Σ m²	25,00 m²		
	4	Ø Personenanzahl			
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	ja		
	6	Standard	mittlerer Standard		
	7	Lage			
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 6: Räume für Erste Hilfe und Dopingkontrolle/ organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	10	Fensteranteil		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	nein		
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar			
	19	Elektrisches Mobiliar			
	20	Einbaumöbel			
	21	Sanitäröbekte	Handwaschbecken		
RLT/Versorgungstechnik	22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	in Nutzlasten enthalten		
	23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV			
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nicht erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	27	Zu-/ Abwasser	vorhanden / Kalt- und Warmwasser		
Emissionen	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
	31	Schallemissionen (bis zu)		Erfüllung der ASR	
ELT	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständlichkeit		Erfüllung der ASR	
	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung	Der Raum ist Schallschutztechnisch von benachbarten Räumen zu entkoppeln		
	34	Elektrische Anschlüsse	230 V		
Gase	35	Leitungsführung	unzugänglich / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		
	36	Druckluftanschluss	keiner		
EDV	37	technische Gase	keine		
	38	Netzwerkanschluss	erforderlich		
	39	Telefonanschluss	erforderlich		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept	
Sicherheit	42	Leitungsführung	unzugänglich / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		
	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	Elektronische Schließanlage		
	46	Systemredundanz			
	47	Vandalismusschutz			



Anforderungsraumbuch			Stand:	berlin Berlin Sportmetropole	
Jahnstadion			19.12.2019		
Medizinische Erstversorgung			Räume für Erste Hilfe und Dopingkontrolle		
6	5	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergeordnetes	1	Anzahl der Räume	1		
	2	Raumgröße (NRF)	20,00 m²		
	3	Σ m²	20,00 m²		
	4	Ø Personenanzahl			
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	ja		
	6	Standard	mittlerer Standard		
	7	Lage			
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 6: Räume für Erste Hilfe und Dopingkontrolle/ organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	10	Fensteranteil		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	nein		
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar			
	19	Elektrisches Mobiliar			
	20	Einbaumöbel			
	21	Sanitärobjekte	keine		
22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	in Nutzlasten enthalten			
23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
RLT/Versorgungstechnik	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV			
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nicht erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	27	Zu-/ Abwasser	nicht vorhanden		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
Emissionen	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
	31	Schallemissionen (bis zu)		Erfüllung der ASR	
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständlichkeit		Erfüllung der ASR	
	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung	Der Raum ist schallschutztechnisch von benachbarten Räumen zu entkoppeln		
ELT	34	Elektrische Anschlüsse	230 V		
	35	Leitungsführung	unzugänglich / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		
Gase	36	Druckluftanschluss	keiner		
	37	technische Gase	keine		
EDV	38	Netzwerkanschluss	erforderlich		
	39	Telefonanschluss	erforderlich		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept	
	42	Leitungsführung	unzugänglich / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		
Sicherheit	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	Elektronische Schließanlage		
	46	Systemredundanz			
	47	Vandalismusschutz			

Anforderungsraumbuch			Stand:	berlin Berlin Sportmetropole	
Jahnstadion			19.12.2019		
WC Untersuchungszimmer			Räume für Erste Hilfe und Dopingkontrolle		
6	6	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergeordnetes	1	Anzahl der Räume	1		
	2	Raumgröße (NRF)	4,00 m²		
	3	Σ m²	4,00 m²		
	4	Ø Personenanzahl			
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	ja		
	6	Standard	mittlerer Standard		
	7	Lage	in unmittelbarer Nähe zu Raum 6.4		
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 6: Räume für Erste Hilfe und Dopingkontrolle/ organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	10	Fensteranteil		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	nein		
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar			
	19	Elektrisches Mobiliar			
	20	Einbaumöbel			
	21	Sanitärobjekte	Toilette / Handwaschbecken		
RLT/Versorgungstechnik	22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	in Nutzlasten enthalten		
	23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV			
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nicht erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	27	Zu-/ Abwasser	vorhanden / Kaltwasser		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
Emissionen	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
	31	Schallemissionen (bis zu)		Erfüllung der ASR	
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständigkeit		Erfüllung der ASR	
	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung	Der Raum ist schallschutztechnisch von benachbarten Räumen zu entkoppeln		
ELT	34	Elektrische Anschlüsse	230 V		
	35	Leitungsführung	unzugänglich / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		
Gase	36	Druckluftanschluss	keiner		
	37	technische Gase	keine		
EDV	38	Netzwerkanschluss	nicht erforderlich		
	39	Telefonanschluss	nicht erforderlich		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept	
	42	Leitungsführung	unzugänglich / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		
Sicherheit	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	Elektronische Schließanlage		
	46	Systemredundanz			
	47	Vandalismusschutz			

Anforderungsraumbuch			Stand:	berlin Sportmetropole	
Jahnstadion			19.12.2019		
Athletenwarteraum			Räume für Erste Hilfe und Dopingkontrolle		
6	7	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergeordnetes	1	Anzahl der Räume	1		
	2	Raumgröße (NRF)	10,00 m²		
	3	Σ m²	10,00 m²		
	4	Ø Personenanzahl			
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	ja		
	6	Standard	mittlerer Standard		
	7	Lage			
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 6: Räume für Erste Hilfe und Dopingkontrolle/ organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	10	Fensteranteil		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	nein		
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar			
	19	Elektrisches Mobiliar			
	20	Einbaumöbel			
	21	Sanitärobjekte	keine		
22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	in Nutzlasten enthalten			
23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
RLT/Versorgungstechnik	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV			
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nicht erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	27	Zu-/ Abwasser	nicht vorhanden		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
Emissionen	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
	31	Schallemissionen (bis zu)		Erfüllung der ASR	
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständigkeit		Erfüllung der ASR	
	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung	Der Raum ist schallschutztechnisch von benachbarten Räumen zu entkoppeln		
ELT	34	Elektrische Anschlüsse	230 V		
	35	Leitungsführung	unzugänglich / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		
Gase	36	Druckluftanschluss	keiner		
	37	technische Gase	keine		
EDV	38	Netzwerkanschluss	nicht erforderlich		
	39	Telefonanschluss	nicht erforderlich		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept	
	42	Leitungsführung	unzugänglich / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		
Sicherheit	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	Elektronische Schließanlage		
	46	Systemredundanz			
	47	Vandalismusschutz			

Anforderungsraumbuch				Stand:	berlin Berlin Sportmetropole
Jahnstadion				19.12.2019	
Aufenthalt Sanitär und Rettungsdienst			Räume für Erste Hilfe und Dopingkontrolle		
6	8	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergeordnetes	1	Anzahl der Räume	1		
	2	Raumgröße (NRF)	30,00 m²		
	3	Σ m²	30,00 m²		
	4	Ø Personenanzahl			
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	ja		
	6	Standard	mittlerer Standard		
	7	Lage			
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 6: Räume für Erste Hilfe und Dopingkontrolle/ organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	10	Fensteranteil		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	nein		
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar			
	19	Elektrisches Mobiliar			
	20	Einbaumöbel			
	21	Sanitärobjekte	keine		
22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	in Nutzlasten enthalten			
23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
RLT/Versorgungstechnik	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV			
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nicht erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	27	Zu-/ Abwasser	nicht vorhanden		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
Emissionen	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
	31	Schallemissionen (bis zu)		Erfüllung der ASR	
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständigkeit		Erfüllung der ASR	
	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung			
ELT	34	Elektrische Anschlüsse	230 V		
	35	Leitungsführung	unzugänglich / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		
Gase	36	Druckluftanschluss	keiner		
	37	technische Gase	keine		
EDV	38	Netzwerkanschluss	nicht erforderlich		
	39	Telefonanschluss	nicht erforderlich		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept	
	42	Leitungsführung	unzugänglich / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		
Sicherheit	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	Elektronische Schließanlage		
	46	Systemredundanz			
	47	Vandalismusschutz			

Anforderungsraumbuch			Stand:	berlin Sportmetropole	
Jahnstadion			19.12.2019		
Sitzplätze in Boxen			VIP Bereich		
7	1	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergeordnetes	1	Anzahl der Räume		Erfüllung Anforderungen DFL und DFB	
	2	Raumgröße (NRF)			
	3	Σ m²	600,00 m²		
	4	Ø Personenanzahl		Erfüllung Anforderungen DFL und DFB für unterschiedliche Belegungsszenarien ab 2 Personen	
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	ja		
	6	Standard	gehobener Standard		
	7	Lage	Blick in den Stadioninnenraum / Erschließung aus öffentlichen Bereichen		
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 7: VIP Bereich/ organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung			
	10	Fensteranteil	ja		
	11	Mindestraumhöhe			
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	ja		
	14	Temperaturen			
	15	Luftfeuchte			
	16	Beleuchtungsstärke			
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar			
	19	Elektrisches Mobiliar			
	20	Einbaumöbel			
	21	Sanitärobjekte	Wasseranschlüsse nach Bedarf		
22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	Nutzungslasten für die Nutzungskategorie C5 nach DIN EN 1991-1-1 sind anzunehmen	Erfüllung der DIN EN 1991-1-1		
23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen /antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
RLT/Versorgungstechnik	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV			
	25	Klimaanlage	Klimatisierung erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	27	Zu-/ Abwasser	Wasseranschlüsse nach Bedarf		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
Emissionen	31	Schallemissionen (bis zu)			
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständlichkeit			
	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung	Der Raum ist Schallschutztechnisch von benachbarten Räumen zu entkoppeln		
ELT	34	Elektrische Anschlüsse	230 V		
	35	Leitungsführung	unzugänglich / gemäß Ausführungsplanung		
Gase	36	Druckluftanschluss	keiner		
	37	technische Gase	keine		
EDV	38	Netzwerkanschluss	vorhanden		
	39	Telefonanschluss			
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept	
	42	Leitungsführung	unzugänglich / gemäß Ausführungsplanung		
Sicherheit	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	Elektronische Schließanlage		
	46	Systemredundanz			
	47	Vandalismusschutz			

Anforderungsraumbuch				Stand:	berlin Sportmetropole
Jahnstadion				19.12.2019	
Hospitality Bereich			VIP Bereich		
7	2	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergordnetes	1	Anzahl der Räume		Erfüllung Anforderungen DFL und DFB	
	2	Raumgröße (NRF)			
	3	Σ m²	550,00 m²		
	4	Ø Personenanzahl			
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	ja		
	6	Standard	gehobener Standard		
	7	Lage	Erschließung aus öffentlichen Bereichen		
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 7: VIP Bereich/ organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung / Erfüllung der GastV	
	10	Fensteranteil		Erfüllung der ASR/ Bauordnung / Erfüllung der GastV	
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung / Erfüllung der GastV	
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	ja		
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung / Erfüllung der GastV	
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung / Erfüllung der GastV	
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung / Erfüllung der GastV	
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar			
	19	Elektrisches Mobiliar			
	20	Einbaumöbel			
	21	Sanitärobjekte			
RLT/Versorgungstechnik	22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	Nutzungslasten für die Nutzungskategorie C5 nach DIN EN 1991-1-1 sind anzunehmen	Erfüllung der DIN EN 1991-1-1	
	23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung /GastV	
	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV			
	25	Klimaanlage	Klimatisierung erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	27	Zu-/ Abwasser	vorhanden		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung / Anschlüsse für mobile,		
Emissionen	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
	31	Schallemissionen (bis zu)		Erfüllung der ASR	
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständigkeit		Erfüllung der ASR	
	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung			
ELT	34	Elektrische Anschlüsse	230 V / 400V / Anschlüsse in Bodentanks für modulare Aktionsküchen		
	35	Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
Gase	36	Druckluftanschluss	keiner		
	37	technische Gase	keine		
EDV	38	Netzwerkanschluss	vorhanden		
	39	Telefonanschluss	vorhanden		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept	
	42	Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
Sicherheit	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	Elektronische Schließanlage		
	46	Systemredundanz			
	47	Vandalismusschutz			

Anforderungsraumbuch				Stand:	berlin Sportmetropole
Jahnstadion				19.12.2019	
Lager, Catering, Kühl- und Müllräume			VIP Bereich		
7	3	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergordnetes	1	Anzahl der Räume			
	2	Raumgröße (NRF)			
	3	Σ m²	190,00 m²		
	4	Ø Personenanzahl			
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	nein		
	6	Standard	niedriger Standard		
	7	Lage	In unmittelbarer Nähe zu Raum 7.2		
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 7: VIP Bereich/ organisatorisch siehe Funktionsplan	Für die Anforderung von Kühlräumen s. Raum 3.9	
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	10	Fensteranteil		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	nein		
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar			
	19	Elektrisches Mobiliar			
	20	Einbaumöbel			
	21	Sanitärobjekte			
	22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	Nutzungslasten für die Nutzungskategorie E1 nach DIN EN 1991-1-1 sind anzunehmen	Erfüllung der DIN EN 1991-1-1	
	23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
RLT/Versorgungstechnik	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV			
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nicht erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	27	Zu-/ Abwasser	nicht vorhanden		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
Emissionen	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
	31	Schallemissionen (bis zu)		Erfüllung der ASR	
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständigkeit		Erfüllung der ASR	
	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung			
ELT	34	Elektrische Anschlüsse	230 V / 400 V nach Bedarf		
	35	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
Gase	36	Druckluftanschluss	keiner		
	37	technische Gase	keine		
EDV	38	Netzwerkanschluss	nicht vorhanden		
	39	Telefonanschluss	nicht vorhanden		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept	
	42	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
Sicherheit	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	Elektronische Schließanlage		
	46	Systemredundanz			
	47	Vandalismusschutz			

Anforderungsraumbuch				Stand:	berlin Sportmetropole	
Jahnstadion				19.12.2019		
Stuhllager				VIP Bereich		
7	4	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele	
Übergordnetes	1	Anzahl der Räume				
	2	Raumgröße (NRF)				
	3	Σ m²	60,00 m²			
	4	Ø Personenanzahl				
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	nein			
	6	Standard	niedriger Standard			
	7	Lage	In unmittelbarer Nähe zu Raum 7.2			
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 7: VIP Bereich/ organisatorisch siehe Funktionsplan			
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	10	Fensteranteil		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	12	Maximale Personenanzahl				
	13	Publikumsverkehr	nein			
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen			
	18	Bewegliches Mobiliar		stapelbar, verkettbar		
	19	Elektrisches Mobiliar				
	20	Einbaumöbel				
	21	Sanitärobjekte				
	22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	Nutzungslasten für die Nutzungskategorie E1 nach DIN EN 1991-1-1 sind anzunehmen	Erfüllung der DIN EN 1991-1-1		
	23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
RLT/Versorgungstechnik	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV				
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nicht erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV		
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	27	Zu-/ Abwasser	nicht vorhanden			
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden			
	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung			
Emissionen	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine			
	31	Schallemissionen (bis zu)		Erfüllung der ASR		
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständigkeit		Erfüllung der ASR		
	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung				
ELT	34	Elektrische Anschlüsse	230 V			
	35	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal	
Gase	36	Druckluftanschluss	keiner			
	37	technische Gase	keine			
EDV	38	Netzwerkanschluss	nicht vorhanden			
	39	Telefonanschluss	nicht vorhanden			
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen			
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept		
	42	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal	
Sicherheit	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich			
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept		
	45	Einbruchschutz	Elektronische Schließanlage			
	46	Systemredundanz				
	47	Vandalismusschutz				



Anforderungsraumbuch				Stand:	berlin Sportmetropole	
Jahnstadion				19.12.2019		
Sanitärbereich				VIP Bereich		
7	5	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele	
Übergordnetes	1	Anzahl der Räume				
	2	Raumgröße (NRF)				
	3	Σ m²	60,00 m²			
	4	Ø Personenanzahl				
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	ja, ausreichend Behinderten WCs vorsehen			
	6	Standard	gehobener Standard			
	7	Lage				
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 7: VIP Bereich/ organisatorisch siehe Funktionsplan			
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung				
	10	Fensteranteil				
	11	Mindestraumhöhe				
	12	Maximale Personenanzahl				
	13	Publikumsverkehr	ja			
	14	Temperaturen				
	15	Luftfeuchte				
	16	Beleuchtungsstärke				
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen			
	18	Bewegliches Mobiliar				
	19	Elektrisches Mobiliar				
	20	Einbaumöbel		Erfüllung GastV		
	21	Sanitärobjekte	gemäß Ausführungsplanung	Erfüllung GastV		
22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	Nutzungslasten für die Nutzungskategorie C5 nach DIN EN 1991-1-1 sind anzunehmen	Erfüllung der DIN EN 1991-1-1			
23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung			
RLT/Versorgungstechnik	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV				
	25	Klimaanlage	nicht erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV		
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	27	Zu-/ Abwasser	vorhanden / Warm- und Kaltwasser			
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden			
	29	Vorgaben Leitungsführung	unzugänglich / gemäß Ausführungsplanung			
Emissionen	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine			
	31	Schallemissionen (bis zu)		Erfüllung der ASR		
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständlichkeit		Erfüllung der ASR		
	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung				
ELT	34	Elektrische Anschlüsse	230 V			
	35	Leitungsführung	unzugänglich / gemäß Ausführungsplanung			
Gase	36	Druckluftanschluss	keiner			
	37	technische Gase	keine			
EDV	38	Netzwerkanschluss	nicht erforderlich			
	39	Telefonanschluss	nicht erforderlich			
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen			
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept		
	42	Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung			
Sicherheit	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich			
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept		
	45	Einbruchschutz	Elektronisches Schließsystem			
	46	Systemredundanz				
	47	Vandalismusschutz				

Anforderungsraumbuch				Stand:	berlin Sportmetropole
Jahnstadion				19.12.2019	
Lager, Catering, Kühl- und Müllräume			VIP Bereich		
7	6	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergordnetes	1	Anzahl der Räume			
	2	Raumgröße (NRF)			
	3	Σ m²	5,00 m²		
	4	Ø Personenanzahl			
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	ja		
	6	Standard	niedriger Standard		
	7	Lage			
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 7: VIP Bereich/ organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung			
	10	Fensteranteil			
	11	Mindestraumhöhe			
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	nein		
	14	Temperaturen			
	15	Luftfeuchte			
	16	Beleuchtungsstärke			
	17	Instandhaltung/ -Pflege			
	18	Bewegliches Mobiliar			
	19	Elektrisches Mobiliar			
	20	Einbaumöbel			
	21	Sanitärobjekte			
RLT/Versorgungstechnik	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV			
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nicht erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	27	Zu-/ Abwasser	nicht vorhanden		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
Emissionen	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
	31	Schallemissionen (bis zu)		Erfüllung der ASR	
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständigkeit		Erfüllung der ASR	
	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung			
ELT	34	Elektrische Anschlüsse			
	35	Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
Gase	36	Druckluftanschluss	keiner		
	37	technische Gase	keine		
EDV	38	Netzwerkanschluss	nicht vorhanden		
	39	Telefonanschluss	nicht vorhanden		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept	
	42	Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
Sicherheit	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz			
	46	Systemredundanz			
	47	Vandalismusschutz			

Anforderungsraumbuch			Stand:	berlin Sportmetropole	
Jahnstadion			19.12.2019		
Pressekonferenzraum			Pressebereich		
8	1	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergordnetes	1	Anzahl der Räume	1		
	2	Raumgröße (NRF)	150,00 m²		
	3	Σ m²	150,00 m²		
	4	Ø Personenanzahl			
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	ja		
	6	Standard	mittlerer Standard		
	7	Lage		Medienrichtlinie DFL	
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 8: Pressebereich/ organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung / Medienrichtlinie DFL	
	10	Fensteranteil		Erfüllung der ASR/ Bauordnung / Medienrichtlinie DFL	
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung / Medienrichtlinie DFL	
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	ja		
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar		Medienrichtlinie DFL	
	19	Elektrisches Mobiliar		Medienrichtlinie DFL	
	20	Einbaumöbel		Medienrichtlinie DFL	
	21	Sanitärobjekte	keine		
RLT/Versorgungstechnik	22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	Nutzungslasten für die Nutzungskategorie C5 nach DIN EN 1991-1-1 sind anzunehmen	Erfüllung der DIN EN 1991-1-1	
	23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV			
Emissionen	25	Klimaanlage	Klimatisierung erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	27	Zu-/ Abwasser	nicht vorhanden		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
ELT	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
	31	Schallemissionen (bis zu)		Erfüllung der ASR	
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständigkeit		Erfüllung der ASR	
Gase	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung	Der Raum ist Schallschutztechnisch von benachbarten Räumen zu entkoppeln		
	34	Elektrische Anschlüsse	230 V / 400 V		
EDV	35	Leitungsführung	unzugänglich / gemäß Ausführungsplanung		
	36	Druckluftanschluss	keiner		
Sicherheit	37	technische Gase	keine		
	38	Netzwerkanschluss	erforderlich		
	39	Telefonanschluss	erforderlich		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept	
	42	Leitungsführung	unzugänglich / gemäß Ausführungsplanung		
	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	Elektronische Schließanlage		
	46	Systemredundanz			
	47	Vandalismusschutz			

Anforderungsraumbuch			Stand:	berlin Sportmetropole	
Jahnstadion			19.12.2019		
Flaggenlager			Pressebereich		
8	2	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergordnetes	1	Anzahl der Räume	1		
	2	Raumgröße (NRF)	30,00 m²		
	3	Σ m²	30,00 m²		
	4	Ø Personenanzahl			
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	nein		
	6	Standard	niedriger Standard		
	7	Lage			
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 8: Pressebereich/ organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	10	Fensteranteil		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	nein		
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar			
	19	Elektrisches Mobiliar			
	20	Einbaumöbel			
	21	Sanitärobjekte			
	22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	Nutzungslasten für die Nutzungskategorie E1 nach DIN EN 1991-1-1 sind anzunehmen	Erfüllung der DIN EN 1991-1-1	
	23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen /antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
RLT/Versorgungstechnik	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV			
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nicht erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	27	Zu-/ Abwasser	nicht vorhanden		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
Emissionen	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
	31	Schallemissionen (bis zu)		Erfüllung der ASR	
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständigkeit		Erfüllung der ASR	
	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung			
ELT	34	Elektrische Anschlüsse	230 V		
	35	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
Gase	36	Druckluftanschluss	keiner		
	37	technische Gase	keine		
EDV	38	Netzwerkanschluss	nicht vorhanden		
	39	Telefonanschluss	nicht vorhanden		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept	
	42	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
Sicherheit	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	Elektronische Schließanlage		
	46	Systemredundanz			
	47	Vandalismusschutz			

Anforderungsraumbuch				Stand:	berlin Sportmetropole	
Jahnstadion				19.12.2019		
Fernsehstudio				Pressebereich		
8	3	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele	
Übergordnetes	1	Anzahl der Räume	1			
	2	Raumgröße (NRF)	50,00 m²			
	3	Σ m²	50,00 m²			
	4	Ø Personenanzahl				
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	ja			
	6	Standard	gehobener Standard			
	7	Lage		Medienrichtlinie DFL		
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 8: Pressebereich/ organisatorisch siehe Funktionsplan			
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung / Medienrichtlinie DFL		
	10	Fensteranteil		Erfüllung der ASR/ Bauordnung / Medienrichtlinie DFL		
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung / Medienrichtlinie DFL		
	12	Maximale Personenanzahl				
	13	Publikumsverkehr	nein			
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung / Medienrichtlinie DFL		
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen			
	18	Bewegliches Mobiliar		Medienrichtlinie DFL		
	19	Elektrisches Mobiliar		Medienrichtlinie DFL		
	20	Einbaumöbel		Medienrichtlinie DFL		
	21	Sanitäröbekte	keine			
RLT/Versorgungstechnik	22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	in Nutzlasten enthalten			
	23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen /antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV				
	25	Klimaanlage	Klimatisierung erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV		
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	27	Zu-/ Abwasser	nicht vorhanden			
Emissionen	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden			
	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung			
	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine			
	31	Schallemissionen (bis zu)		Erfüllung der ASR		
ELT	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständigkeit		Erfüllung der ASR		
	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung	Der Raum ist Schallschutztechnisch von benachbarten Räumen zu entkoppeln			
	34	Elektrische Anschlüsse	230 V / 400 V			
Gase	35	Leitungsführung	unzugänglich / gemäß Ausführungsplanung	Medienrichtlinie DFL		
	36	Druckluftanschluss	keiner			
EDV	37	technische Gase	keine			
	38	Netzwerkanschluss	erforderlich			
	39	Telefonanschluss	erforderlich			
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen			
Sicherheit	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept		
	42	Leitungsführung	unzugänglich / gemäß Ausführungsplanung	Medienrichtlinie DFL		
	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich			
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept		
	45	Einbruchschutz	Elektronische Schließanlage			
	46	Systemredundanz				
	47	Vandalismusschutz				

Anforderungsraumbuch			Stand:	berlin Berlin Sportmetropole	
Jahnstadion			19.12.2019		
Hörfunkstudio			Pressebereich		
8	4	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergeordnetes	1	Anzahl der Räume	1		
	2	Raumgröße (NRF)	30,00 m²		
	3	Σ m²	30,00 m²		
	4	Ø Personenanzahl			
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	ja		
	6	Standard	mittlerer Standard		
	7	Lage			
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 8: Pressebereich/ organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung / Medienrichtlinie DFL	
	10	Fensteranteil		Erfüllung der ASR/ Bauordnung / Medienrichtlinie DFL	
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung / Medienrichtlinie DFL	
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	nein		
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung / Medienrichtlinie DFL	
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar		Medienrichtlinie DFL	
	19	Elektrisches Mobiliar		Medienrichtlinie DFL	
	20	Einbaumöbel		Medienrichtlinie DFL	
	21	Sanitärobjekte	keine		
RLT/Versorgungstechnik	22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	in Nutzlasten enthalten		
	23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV			
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nicht erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	27	Zu-/ Abwasser	nicht vorhanden		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
Emissionen	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
	31	Schallemissionen (bis zu)		Erfüllung der ASR	
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständlichkeit		Erfüllung der ASR	
ELT	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung	Der Raum ist Schallschutztechnisch von benachbarten Räumen zu entkoppeln		
	34	Elektrische Anschlüsse	230 V / 400 V		
Gase	35	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
	36	Druckluftanschluss	keiner		
EDV	37	technische Gase	keine		
	38	Netzwerkanschluss	erforderlich		
	39	Telefonanschluss	erforderlich		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept	
	42	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
Sicherheit	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	Elektronische Schließanlage		
	46	Systemredundanz			
	47	Vandalismusschutz			

Anforderungsraumbuch			Stand:	berlin Sportmetropole	
Jahnstadion			19.12.2019		
Arbeitsräume für Medienvertreter			Pressebereich		
8	5	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergeordnetes	1	Anzahl der Räume	1		
	2	Raumgröße (NRF)	60,00 m²		
	3	Σ m²	60,00 m²		
	4	Ø Personenanzahl			
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	ja		
	6	Standard	mittlerer Standard		
	7	Lage			
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 8: Pressebereich/ organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung / Medienrichtlinie DFL	
	10	Fensteranteil		Erfüllung der ASR/ Bauordnung / Medienrichtlinie DFL	
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung / Medienrichtlinie DFL	
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	nein		
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung / Medienrichtlinie DFL	
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar		Medienrichtlinie DFL	
	19	Elektrisches Mobiliar		Medienrichtlinie DFL	
	20	Einbaumöbel		Medienrichtlinie DFL	
	21	Sanitäröbekte	keine		
RLT/Versorgungstechnik	22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	in Nutzlasten enthalten		
	23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV			
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nicht erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	27	Zu-/ Abwasser	nicht vorhanden		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
Emissionen	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
	31	Schallemissionen (bis zu)		Erfüllung der ASR	
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständigkeit		Erfüllung der ASR	
ELT	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung	Der Raum ist Schallschutztechnisch von benachbarten Räumen zu entkoppeln		
	34	Elektrische Anschlüsse	230 V / 400 V		
Gase	35	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
	36	Druckluftanschluss	keiner		
EDV	37	technische Gase	keine		
	38	Netzwerkanschluss	erforderlich		
	39	Telefonanschluss	erforderlich		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept	
	42	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
Sicherheit	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	Elektronische Schließanlage		
	46	Systemredundanz			
	47	Vandalismusschutz			

Anforderungsraumbuch				Stand:	berlin Berlin Sportmetropole
Jahnstadion				19.12.2019	
Medienbüro / Organisation Akkreditierung			Pressebereich		
8	6	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergeordnetes	1	Anzahl der Räume	1		
	2	Raumgröße (NRF)	25,00 m²		
	3	Σ m²	25,00 m²		
	4	Ø Personenanzahl			
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	ja		
	6	Standard	mittlerer Standard		
	7	Lage			
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 8: Pressebereich/ organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung / Medienrichtlinie DFL	
	10	Fensteranteil		Erfüllung der ASR/ Bauordnung / Medienrichtlinie DFL	
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung / Medienrichtlinie DFL	
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	nein		
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung / Medienrichtlinie DFL	
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar		Medienrichtlinie DFL	
	19	Elektrisches Mobiliar		Medienrichtlinie DFL	
	20	Einbaumöbel		Medienrichtlinie DFL	
	21	Sanitäröbekte	keine		
RLT/Versorgungstechnik	22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	in Nutzlasten enthalten		
	23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV			
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nicht erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	27	Zu-/ Abwasser	nicht vorhanden		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
Emissionen	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
	31	Schallemissionen (bis zu)		Erfüllung der ASR	
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständigkeit		Erfüllung der ASR	
ELT	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung	Der Raum ist Schallschutztechnisch von benachbarten Räumen zu entkoppeln		
	34	Elektrische Anschlüsse	230 V / 400 V		
Gase	35	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
	36	Druckluftanschluss	keiner		
EDV	37	technische Gase	keine		
	38	Netzwerkanschluss	erforderlich		
	39	Telefonanschluss	erforderlich		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept	
	42	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
Sicherheit	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	Elektronische Schließanlage		
	46	Systemredundanz			
	47	Vandalismusschutz			



Anforderungsraumbuch			Stand:	berlin Sportmetropole	
Jahnstadion			19.12.2019		
TV Kommentatorenposten			Pressebereich		
8	7	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergeordnetes	1	Anzahl der Räume			
	2	Raumgröße (NRF)			
	3	Σ m²	10,00 m²		
	4	Ø Personenanzahl			
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	ja		
	6	Standard	mittlerer Standard		
	7	Lage	mit blick ins Stadion		
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 8: Pressebereich/ organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung / Medienrichtlinie DFL	
	10	Fensteranteil		Erfüllung der ASR/ Bauordnung / Medienrichtlinie DFL	
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung / Medienrichtlinie DFL	
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	nein		
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung / Medienrichtlinie DFL	
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar		Medienrichtlinie DFL	
	19	Elektrisches Mobiliar		Medienrichtlinie DFL	
	20	Einbaumöbel		Medienrichtlinie DFL	
	21	Sanitäröbekte	keine		
RLT/Versorgungstechnik	22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	in Nutzlasten enthalten		
	23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen /antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV			
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nicht erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	27	Zu-/ Abwasser	nicht vorhanden		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
Emissionen	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
	31	Schallemissionen (bis zu)		Erfüllung der ASR	
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständigkeit		Erfüllung der ASR	
ELT	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung	Der Raum ist Schallschutztechnisch von benachbarten Räumen zu entkoppeln		
	34	Elektrische Anschlüsse	230 V /400 V		
Gase	35	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
	36	Druckluftanschluss	keiner		
EDV	37	technische Gase	keine		
	38	Netzwerkanschluss	erforderlich		
	39	Telefonanschluss	erforderlich		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept	
Sicherheit	42	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	Elektronische Schließanlage		
	46	Systemredundanz			
	47	Vandalismusschutz			

Anforderungsraumbuch				Stand:	berlin Sportmetropole
Jahnstadion				19.12.2019	
Auditives System Ladest. und Lager			Pressebereich		
8	8	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergordnetes	1	Anzahl der Räume	1		
	2	Raumgröße (NRF)	15 m²		
	3	Σ m²	15 m²		
	4	Ø Personenanzahl			
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	nein		
	6	Standard	niedriger Standard		
	7	Lage			
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 8: Pressebereich/ organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	10	Fensteranteil		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	nein		
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar			
	19	Elektrisches Mobiliar			
	20	Einbaumöbel			
	21	Sanitärobjekte			
RLT/Versorgungstechnik	22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	Nutzungslasten für die Nutzungskategorie E1 nach DIN EN 1991-1-1 sind anzunehmen	Erfüllung der DIN EN 1991-1-1	
	23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
RLT/Versorgungstechnik	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV			
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nicht erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	27	Zu-/ Abwasser	nicht vorhanden		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
Emissionen	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
	31	Schallemissionen (bis zu)		Erfüllung der ASR	
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständigkeit		Erfüllung der ASR	
	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung			
ELT	34	Elektrische Anschlüsse	230 V		
	35	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
Gase	36	Druckluftanschluss	keiner		
	37	technische Gase	keine		
EDV	38	Netzwerkanschluss	nicht vorhanden		
	39	Telefonanschluss	nicht vorhanden		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept	
	42	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
Sicherheit	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	Elektronische Schließanlage		
	46	Systemredundanz			
	47	Vandalismusschutz			

Anforderungsraumbuch			Stand:	berlin Sportmetropole	
Jahnstadion			19.12.2019		
Auditives System Ladest. und Lager			Pressebereich		
8	9	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergordnetes	1	Anzahl der Räume	1		
	2	Raumgröße (NRF)	10 m²		
	3	Σ m²	10 m²		
	4	Ø Personenanzahl			
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	nein		
	6	Standard	niedriger Standard		
	7	Lage			
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 8: Pressebereich/ organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	10	Fensteranteil		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	nein		
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar			
	19	Elektrisches Mobiliar			
	20	Einbaumöbel			
	21	Sanitärobjekte			
RLT/Versorgungstechnik	22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	Nutzungslasten für die Nutzungskategorie E1 nach DIN EN 1991-1-1 sind anzunehmen / staplerbefahrbar	Erfüllung der DIN EN 1991-1-1	
	23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
RLT/Versorgungstechnik	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV			
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nicht erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	27	Zu-/ Abwasser	nicht vorhanden		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
Emissionen	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
	31	Schallemissionen (bis zu)		Erfüllung der ASR	
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständigkeit		Erfüllung der ASR	
	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung			
ELT	34	Elektrische Anschlüsse	230 V		
	35	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
Gase	36	Druckluftanschluss	keiner		
	37	technische Gase	keine		
EDV	38	Netzwerkanschluss	nicht vorhanden		
	39	Telefonanschluss	nicht vorhanden		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept	
	42	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
Sicherheit	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	Elektronische Schließanlage		
	46	Systemredundanz			
	47	Vandalismusschutz			

Anforderungsraumbuch				Stand:	berlin Sportmetropole
Jahnstadion				19.12.2019	
Mixed Zone			Pressebereich		
8	10	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergordnetes	1	Anzahl der Räume	1		
	2	Raumgröße (NRF)	100,00 m²		
	3	Σ m²	100,00 m²		
	4	Ø Personenanzahl			
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	ja		
	6	Standard	mittlerer Standard		
	7	Lage	Zugang aus dem Stadion		
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 8: Pressebereich/ organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung / Medienrichtlinie DFL	
	10	Fensteranteil		Erfüllung der ASR/ Bauordnung / Medienrichtlinie DFL	
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung / Medienrichtlinie DFL	
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	nein		
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung / Medienrichtlinie DFL	
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar		Medienrichtlinie DFL	
	19	Elektrisches Mobiliar		Medienrichtlinie DFL	
	20	Einbaumöbel		Medienrichtlinie DFL	
	21	Sanitäröbekte	keine		
RLT/Versorgungstechnik	22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	in Nutzlasten enthalten		
	23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV			
	25	Klimaanlage	Klimatisierung erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	27	Zu-/ Abwasser	nicht vorhanden		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
Emissionen	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
	31	Schallemissionen (bis zu)		Erfüllung der ASR	
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständigkeit		Erfüllung der ASR	
ELT	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung	Der Raum ist Schallschutztechnisch von benachbarten Räumen zu entkoppeln		
	34	Elektrische Anschlüsse	230 V / 400 V		
Gase	35	Leitungsführung	unzugänglich / gemäß Ausführungsplanung	Medienrichtlinie DFL	
	36	Druckluftanschluss	keiner		
EDV	37	technische Gase	keine		
	38	Netzwerkanschluss	erforderlich		
	39	Telefonanschluss	erforderlich		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
Sicherheit	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept	
	42	Leitungsführung	unzugänglich / gemäß Ausführungsplanung	Medienrichtlinie DFL	
	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	Elektronische Schließanlage		
	46	Systemredundanz			
	47	Vandalismusschutz			

Anforderungsraumbuch			Stand:	berlin Sportmetropole	
Jahnstadion			19.12.2019		
Lager			Technikbereich		
9	1	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergordnetes	1	Anzahl der Räume		Räume für gesamten Sportpark	
	2	Raumgröße (NRF)			
	3	Σ m²	700,00 m²		
	4	Ø Personenanzahl			
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	nein		
	6	Standard	niedriger Standard		
	7	Lage	Erschließung unabhängig vom Publikumsverkehr		
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 1: Räume für Einsatzkräfte/ organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	10	Fensteranteil		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	nein		
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar			
	19	Elektrisches Mobiliar			
	20	Einbaumöbel			
	21	Sanitärobjekte	keine		
RLT/Versorgungstechnik	22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	Nutzungslasten für die Nutzungskategorie E1 nach DIN EN 1991-1-1 sind anzunehmen /befahrbar durch Stapler	Erfüllung der DIN EN 1991-1-1	
	23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen /antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
Emissionen	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV	Nutzungsabhängig		
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nach Bedarf	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage		Erfüllung der ASR / Bauordnung	
	27	Zu-/ Abwasser	nicht vorhanden		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
ELT	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
	31	Schallemissionen (bis zu)			
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständlichkeit			
	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung			
Gase	34	Elektrische Anschlüsse	Nutzungsabhängig		
	35	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
EDV	36	Druckluftanschluss	keiner		
	37	technische Gase	keine		
	38	Netzwerkanschluss	nicht erforderlich		
	39	Telefonanschluss	nicht erforderlich		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
Sicherheit	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept	
	42	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nach Erfordernis		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	Elektronische Schließanlage	Schließanlage	
	46	Systemredundanz		Funktion muss auch bei Stromausfall und im Krisenfall gesichert sein	
	47	Vandalismusschutz			

Anforderungsraumbuch				Stand:	
Jahnstadion				19.12.2019	
Zusatzflächen für USV und Redundanzsystem				Technikbereich	
9	2	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergordnetes	1	Anzahl der Räume		Räume für gesamten Sportpark	
	2	Raumgröße (NRF)			
	3	Σ m²	100,00 m²		
	4	Ø Personenanzahl			
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	nein		
	6	Standard	niedriger Standard		
	7	Lage	Erschließung unabhängig vom Publikumsverkehr		
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 1: Räume für Einsatzkräfte/ organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung			
	10	Fensteranteil			
	11	Mindestraumhöhe			
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	nein		
	14	Temperaturen			
	15	Luftfeuchte			
	16	Beleuchtungsstärke			
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar			
	19	Elektrisches Mobiliar			
	20	Einbaumöbel			
	21	Sanitärobjekte	keine		
	22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	in Nutzlasten enthalten	Erfüllung der DIN EN 1991-1-1	
	23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
RLT/Versorgungstechnik	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV	erhöhte Wärmelast		
	25	Klimaanlage	Klimatisierung erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel		
	27	Zu-/ Abwasser	Keine wasserführenden Leitung / kein Kondensat		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
Emissionen	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
	31	Schallemissionen (bis zu)			
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständlichkeit			
	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung	Der Raum ist schallschutztechnisch von benachbarten Räumen zu entkoppeln		
ELT	34	Elektrische Anschlüsse	230 V / 400 V		
	35	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
Gase	36	Druckluftanschluss	keiner		
	37	technische Gase	keine		
EDV	38	Netzwerkanschluss	erforderlich		
	39	Telefonanschluss	erforderlich		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept	
	42	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
Sicherheit	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	Elektronische Schließanlage		
	46	Systemredundanz		Funktion muss auch bei Stromausfall und im Krisenfall gesichert sein	
	47	Vandalismusschutz			

Anforderungsraumbuch			Stand:	berlin Berlin Sportmetropole	
Jahnstadion			19.12.2019		
Lager SenInnDS			Lager- und Werkstätten		
10	1	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergordnetes	1	Anzahl der Räume			
	2	Raumgröße (NRF)			
	3	Σ m²	1500,00 m²		
	4	Ø Personenanzahl			
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	nein		
	6	Standard	niedriger Standard		
	7	Lage	Erschließung unabhängig vom Publikumsverkehr		
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 10: Lager und Werkstätten/ organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	10	Fensteranteil		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	nein		
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar			
	19	Elektrisches Mobiliar			
	20	Einbaumöbel			
	21	Sanitärobjekte	keine		
22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	Nutzungslasten für die Nutzungskategorie E1 nach DIN EN 1991-1-1 sind anzunehmen /befahrbar durch Stapler	Erfüllung der DIN EN 1991-1-1		
23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen /antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
RLT/Versorgungstechnik	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV			
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nicht erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR / Bauordnung	
	27	Zu-/ Abwasser	nicht vorhanden		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
Emissionen	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
	31	Schallemissionen (bis zu)			
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständlichkeit			
ELT	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung			
	34	Elektrische Anschlüsse	Nutzungsabhängig		
Gase	35	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
	36	Druckluftanschluss	keiner		
EDV	37	technische Gase	keine		
	38	Netzwerkanschluss	nicht erforderlich		
	39	Telefonanschluss	nicht erforderlich		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
Sicherheit	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept	
	42	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	Elektronische Schließanlage		
	46	Systemredundanz			
	47	Vandalismusschutz			

Anforderungsraumbuch				Stand:	berlin Sportmetropole	
Jahnstadion				19.12.2019		
Werkstätten				Lager- und Werkstätten		
10	2	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele	
Übergordnetes	1	Anzahl der Räume				
	2	Raumgröße (NRF)				
	3	Σ m²	50,00 m²			
	4	Ø Personenanzahl				
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	nein			
	6	Standard	niedriger Standard			
	7	Lage	Erschließung unabhängig vom Publikumsverkehr			
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 10: Lager und Werkstätten/ organisatorisch siehe Funktionsplan			
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	10	Fensteranteil		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	12	Maximale Personenanzahl				
	13	Publikumsverkehr	nein			
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen			
	18	Bewegliches Mobiliar				
	19	Elektrisches Mobiliar				
	20	Einbaumöbel				
	21	Sanitärobjekte	Aussussbecken / Nutzungsabhängig			
RLT/Versorgungstechnik	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV				
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nicht erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV		
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR / Bauordnung		
	27	Zu-/ Abwasser	vorhanden / Kaltwasser			
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden			
	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung			
	30	Staub- oder chemische Emissionen	Nutzungsabhängig			
	31	Schallemissionen (bis zu)	Nutzungsabhängig			
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständlichkeit				
	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung				
	34	Elektrische Anschlüsse	230 V / 400 V			
	35	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal	
Gase	36	Druckluftanschluss	nach Erfordernis			
	37	technische Gase	keine			
EDV	38	Netzwerkanschluss	erforderlich			
	39	Telefonanschluss	erforderlich			
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen			
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept		
	42	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal	
Sicherheit	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich			
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept		
	45	Einbruchschutz	Elektronische Schließanlage			
	46	Systemredundanz				
	47	Vandalismusschutz				



Anforderungsraumbuch				Stand:	berlin Sportmetropole
Jahnstadion				19.12.2019	
Putzraum			Lager- und Werkstätten		
10	3	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergordnetes	1	Anzahl der Räume	1		
	2	Raumgröße (NRF)	20,00 m²		
	3	Σ m²	20,00 m²		
	4	Ø Personenanzahl			
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	nein		
	6	Standard	niedriger Standard		
	7	Lage	Erschließung unabhängig vom Publikumsverkehr		
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 10: Lager und Werkstätten/ organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	10	Fensteranteil		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	nein		
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar			
	19	Elektrisches Mobiliar			
	20	Einbaumöbel			
	21	Sanitärobjekte	keine		
RLT/Versorgungstechnik	22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	Nutzungslasten für die Nutzungskategorie E1 nach DIN EN 1991-1-1 sind anzunehmen	Erfüllung der DIN EN 1991-1-1	
	23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
Emissionen	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV			
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nicht erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR / Bauordnung	
	27	Zu-/ Abwasser	vorhanden		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
ELT	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
	31	Schallemissionen (bis zu)			
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständlichkeit			
	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung			
Gase	34	Elektrische Anschlüsse	230 V		
	35	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
EDV	36	Druckluftanschluss	keiner		
	37	technische Gase	keine		
	38	Netzwerkanschluss	nicht erforderlich		
	39	Telefonanschluss	nicht erforderlich		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
Sicherheit	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept	
	42	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	Elektronische Schließanlage		
	46	Systemredundanz			
	47	Vandalismusschutz			

Anforderungsraumbuch				Stand:	
Jahnstadion				19.12.2019	Sportmetropole
Raum für Reinigungskräfte			Lager- und Werkstätten		
4	3	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergordnetes	1	Anzahl der Räume	1		
	2	Raumgröße (NRF)	10,00 m²		
	3	Σ m²	10,00 m²		
	4	Ø Personenanzahl			
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	nein		
	6	Standard	mittlerer Standard		
	7	Lage	Erschließung unabhängig vom Publikumsverkehr		
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 10: Lager und Werkstätten/ organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	10	Fensteranteil		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	nein		
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar			
	19	Elektrisches Mobiliar			
	20	Einbaumöbel			
	21	Sanitärobjekte	nach Bedarf		
	22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten			
	23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
RLT/Versorgungstechnik	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV			
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nicht erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage		Erfüllung der ASR / Bauordnung	
	27	Zu-/ Abwasser	nach Bedarf		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
Emissionen	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
	31	Schallemissionen (bis zu)			
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständlichkeit			
	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung			
ELT	34	Elektrische Anschlüsse	230 V		
	35	Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
Gase	36	Druckluftanschluss	keiner		
	37	technische Gase	keine		
EDV	38	Netzwerkanschluss	nicht erforderlich		
	39	Telefonanschluss	nicht erforderlich		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept	
	42	Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
Sicherheit	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	Elektronische Schließanlage		
	46	Systemredundanz			
	47	Vandalismusschutz			

Anforderungsraumbuch			Stand:	berlin Berlin Sportmetropole	
Jahnstadion			19.12.2019		
Garage für E-Cars			Lager- und Werkstätten		
10	5	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergordnetes	1	Anzahl der Räume	1		
	2	Raumgröße (NRF)	72,00 m²		
	3	Σ m²	72,00 m²		
	4	Ø Personenanzahl			
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	nein		
	6	Standard	niedriger Standard		
	7	Lage	Erschließung unabhängig vom Publikumsverkehr		
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 10: Lager und Werkstätten/ organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung			
	10	Fensteranteil			
	11	Mindestraumhöhe			
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	nein		
	14	Temperaturen			
	15	Luftfeuchte			
	16	Beleuchtungsstärke			
	17	Instandhaltung/ -Pflege			
	18	Bewegliches Mobiliar			
	19	Elektrisches Mobiliar			
	20	Einbaumöbel			
	21	Sanitärobjekte			
	22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten			
	23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
RLT/Versorgungstechnik	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV			
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nicht erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage	nach Bedarf	Erfüllung der ASR / Bauordnung	
	27	Zu-/ Abwasser	vorhanden		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
Emissionen	30	Staub- oder chemische Emissionen	keine		
	31	Schallemissionen (bis zu)			
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständlichkeit			
	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung			
ELT	34	Elektrische Anschlüsse	230V / 400 V / Anschlüsse für Ladeinfrastruktur von Elektrofahrzeugen		
	35	Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
Gase	36	Druckluftanschluss	keiner		
	37	technische Gase	keine		
EDV	38	Netzwerkanschluss	nicht erforderlich		
	39	Telefonanschluss	nicht erforderlich		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept	
	42	Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
Sicherheit	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	Elektronische Schließanlage		
	46	Systemredundanz			
	47	Vandalismusschutz			

Anforderungsraumbuch				Stand:	
Jahnstadion				19.12.2019	
Werkstatt Maler			Lager- und Werkstätten		
10	6	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergeordnetes	1	Anzahl der Räume	1		
	2	Raumgröße (NRF)	15,00 m²		
	3	Σ m²	15,00 m²		
	4	Ø Personenanzahl			
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	nein		
	6	Standard	niedriger Standard		
	7	Lage	Erschließung unabhängig vom Publikumsverkehr		
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 10: Lager und Werkstätten/ organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	10	Fensteranteil		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	nein		
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar			
	19	Elektrisches Mobiliar			
	20	Einbaumöbel			
	21	Sanitärobjekte	Aussgussbecken / Nutzungsabhängig		
RLT/Versorgungstechnik	22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	befahrbar durch Stapler		
	23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV			
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nicht erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR / Bauordnung	
	27	Zu-/ Abwasser	vorhanden / Kaltwasser		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
Emissionen	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
	30	Staub- oder chemische Emissionen	Nutzungsabhängig		
	31	Schallemissionen (bis zu)	Nutzungsabhängig		
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständigkeit			
	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung			
ELT	34	Elektrische Anschlüsse	230 V / 400 V nach Bedarf		
	35	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
Gase	36	Druckluftanschluss	nach Erfordernis		
	37	technische Gase	keine		
EDV	38	Netzwerkanschluss	erforderlich		
	39	Telefonanschluss	erforderlich		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept	
	42	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
Sicherheit	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	Elektronische Schließanlage		
	46	Systemredundanz			
	47	Vandalismusschutz			

Anforderungsraumbuch				Stand:	berlin Sportmetropole
Jahnstadion				19.12.2019	
Werkstatt Maurer			Lager- und Werkstätten		
10	7	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergordnetes	1	Anzahl der Räume	1		
	2	Raumgröße (NRF)	15,00 m²		
	3	Σ m²	15,00 m²		
	4	Ø Personenanzahl			
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	nein		
	6	Standard	niedriger Standard		
	7	Lage	Erschließung unabhängig vom Publikumsverkehr		
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 10: Lager und Werkstätten/ organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	10	Fensteranteil		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	nein		
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar			
	19	Elektrisches Mobiliar			
	20	Einbaumöbel			
	21	Sanitärobjekte	Aussussbecken / Nutzungsabhängig		
RLT/Versorgungstechnik	22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	befahrbar durch Stapler		
	23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV			
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nicht erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR / Bauordnung	
Emissionen	27	Zu-/ Abwasser	vorhanden / Kaltwasser		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
	30	Staub- oder chemische Emissionen	Nutzungsabhängig		
ELT	31	Schallemissionen (bis zu)	Nutzungsabhängig		
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständlichkeit			
	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung			
Gase	34	Elektrische Anschlüsse	230 V / 400 V nach Bedarf		
	35	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
EDV	36	Druckluftanschluss	nach Erfordernis		
	37	technische Gase	keine		
	38	Netzwerkanschluss	erforderlich		
	39	Telefonanschluss	erforderlich		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
Sicherheit	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept	
	42	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	Elektronische Schließanlage		
	46	Systemredundanz			
	47	Vandalismusschutz			

Anforderungsraumbuch				Stand:	berlin Sportmetropole
Jahnstadion				19.12.2019	
Werkstatt Metall			Lager- und Werkstätten		
10	8	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergordnetes	1	Anzahl der Räume	1		
	2	Raumgröße (NRF)	15,00 m²		
	3	Σ m²	15,00 m²		
	4	Ø Personenanzahl			
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	nein		
	6	Standard	niedriger Standard		
	7	Lage	Erschließung unabhängig vom Publikumsverkehr		
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 10: Lager und Werkstätten/ organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	10	Fensteranteil		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	nein		
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar			
	19	Elektrisches Mobiliar			
	20	Einbaumöbel			
	21	Sanitärobjekte	Aussgussbecken / Nutzungsabhängig		
RLT/Versorgungstechnik	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV			
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nicht erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR / Bauordnung	
	27	Zu-/ Abwasser	vorhanden / Kaltwasser		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
	30	Staub- oder chemische Emissionen	Nutzungsabhängig		
	31	Schallemissionen (bis zu)	Nutzungsabhängig		
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständlichkeit			
	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung			
ELT	34	Elektrische Anschlüsse	230 V / 400 V nach Bedarf		
	35	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
Gase	36	Druckluftanschluss	nach Erfordernis		
	37	technische Gase	keine		
EDV	38	Netzwerkanschluss	erforderlich		
	39	Telefonanschluss	erforderlich		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept	
	42	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
Sicherheit	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	Elektronische Schließanlage		
	46	Systemredundanz			
	47	Vandalismusschutz			

Anforderungsraumbuch				Stand:	berlin Sportmetropole
Jahnstadion				19.12.2019	
Werkstatt Elektrik			Lager- und Werkstätten		
10	9	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele
Übergordnetes	1	Anzahl der Räume	1		
	2	Raumgröße (NRF)	15,00 m²		
	3	Σ m²	15,00 m²		
	4	Ø Personenanzahl			
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	nein		
	6	Standard	niedriger Standard		
	7	Lage	Erschließung unabhängig vom Publikumsverkehr		
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 10: Lager und Werkstätten/ organisatorisch siehe Funktionsplan		
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	10	Fensteranteil		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	12	Maximale Personenanzahl			
	13	Publikumsverkehr	nein		
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung	
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen		
	18	Bewegliches Mobiliar			
	19	Elektrisches Mobiliar			
	20	Einbaumöbel			
	21	Sanitärobjekte	Aussgussbecken / Nutzungsabhängig		
22	Gewicht der Geräte für zu beachtende Punktlasten	befahrbar durch Stapler			
23	Bodenbeschaffenheit		eben / schwellenlos / rutschfest / feucht zu reinigen / antistatisch / Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
RLT/Versorgungstechnik	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV			
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nicht erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV	
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR / Bauordnung	
	27	Zu-/ Abwasser	vorhanden / Kaltwasser		
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden		
Emissionen	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung		
	30	Staub- oder chemische Emissionen	Nutzungsabhängig		
	31	Schallemissionen (bis zu)	Nutzungsabhängig		
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständlichkeit			
	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung			
ELT	34	Elektrische Anschlüsse	230 V / 400 V nach Bedarf		
	35	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
Gase	36	Druckluftanschluss	nach Erfordernis		
	37	technische Gase	keine		
EDV	38	Netzwerkanschluss	erforderlich		
	39	Telefonanschluss	erforderlich		
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen		
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept	
	42	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal
Sicherheit	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich		
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept	
	45	Einbruchschutz	Elektronische Schließanlage		
	46	Systemredundanz			
	47	Vandalismusschutz			

Anforderungsraumbuch				Stand:	berlin Sportmetropole	
Jahnstadion				19.12.2019		
Werkstatt Holz				Lager- und Werkstätten		
10	10	0 0 0	Vorgaben	Kriterien	Beispiele	
Übergordnetes	1	Anzahl der Räume	1			
	2	Raumgröße (NRF)	15,00 m²			
	3	Σ m²	15,00 m²			
	4	Ø Personenanzahl				
	5	Barrierefreiheit (nach DIN 18040)	nein			
	6	Standard	niedriger Standard			
	7	Lage	Erschließung unabhängig vom Publikumsverkehr			
	8	räumlicher Zusammenhang	Funktional zur Gruppe 10: Lager und Werkstätten/ organisatorisch siehe Funktionsplan			
räumliche Anforderungen/Ausstattung	9	Verdunklung/ Belichtung		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	10	Fensteranteil		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	11	Mindestraumhöhe		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	12	Maximale Personenanzahl				
	13	Publikumsverkehr	nein			
	14	Temperaturen		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	15	Luftfeuchte		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	16	Beleuchtungsstärke		Erfüllung der ASR/ Bauordnung		
	17	Instandhaltung/ -Pflege	wisch- und waschbeständige, dauerhafte Oberflächen			
	18	Bewegliches Mobiliar				
	19	Elektrisches Mobiliar				
	20	Einbaumöbel				
	21	Sanitärobjekte	Aussgussbecken / Nutzungsabhängig			
RLT/Versorgungstechnik	24	Wärmelast durch Maschinen/ EDV				
	25	Klimaanlage	Klimatisierung nicht erforderlich	winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz gegeben/ EnEV		
	26	Lüftungsanlage	natürlicher oder künstlicher Luftwechsel	Erfüllung der ASR / Bauordnung		
	27	Zu-/ Abwasser	vorhanden / Kaltwasser			
	28	Abwasseraufbereitung	nicht vorhanden			
	29	Vorgaben Leitungsführung	gemäß Ausführungsplanung			
	30	Staub- oder chemische Emissionen	Nutzungsabhängig			
	31	Schallemissionen (bis zu)	Nutzungsabhängig			
	32	Besondere Anforderungen zu Sprachverständlichkeit				
	33	Besondere Anforderungen zum Schallschutz/ Schallentkopplung				
ELT	34	Elektrische Anschlüsse	230 V / 400 V nach Bedarf			
	35	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal	
Gase	36	Druckluftanschluss	nach Erfordernis			
	37	technische Gase	keine			
EDV	38	Netzwerkanschluss	erforderlich			
	39	Telefonanschluss	erforderlich			
	40	BOS Funk	Empfang BOS-Funk ist sicherzustellen			
	41	Auditive Systeme	SAA gemäß Brandschutzkonzept	Brandschutzkonzept		
	42	Leitungsführung	gute Revisionsmöglichkeiten / Weiteres gemäß Ausführungsplanung		Brüstungskanal	
Sicherheit	43	Überwachung von Luftqualität/ Gasen	nicht erforderlich			
	44	Brandschutz		Erfüllung der Bauordnung/ Brandschutzkonzept		
	45	Einbruchschutz	Elektronische Schließanlage			
	46	Systemredundanz				
	47	Vandalismusschutz				